

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/09/15 01 | SR       | 76,18    | V     | 1,03      | V     | 102,07        | V     | 19,44     | V     | 1,45      | V     | 135,28         | V     | 17086            | V     |
| 2024/09/15 02 | SR       | 129,09   | V     | 2,71      | V     | 101,27        | V     | 22,63     | V     | 1,63      | V     | 135,16         | V     | 17138            | V     |
| 2024/09/15 03 | SR       | 30,87    | V     | 0,53      | V     | 129,42        | V     | 20,85     | V     | 1,57      | V     | 135,16         | V     | 17177            | V     |
| 2024/09/15 04 | SR       | 65,74    | V     | 1,27      | V     | 122,07        | V     | 26,41     | V     | 1,57      | V     | 134,99         | V     | 17136            | V     |
| 2024/09/15 05 | SR       | 79,79    | V     | 2,27      | V     | 126,12        | V     | 32,98     | V     | 1,54      | V     | 135,04         | V     | 17291            | V     |
| 2024/09/15 06 | SR       | 58,95    | V     | 1,62      | V     | 130,31        | V     | 31,22     | V     | 1,52      | V     | 135,20         | V     | 17163            | V     |
| 2024/09/15 07 | SR       | 29,70    | V     | 0,60      | V     | 129,15        | V     | 28,24     | V     | 1,37      | V     | 135,54         | V     | 17234            | V     |
| 2024/09/15 08 | SR       | 8,64     | V     | 0,32      | V     | 137,64        | V     | 24,69     | V     | 1,42      | V     | 135,67         | V     | 17179            | V     |
| 2024/09/15 09 | SR       | 64,21    | V     | 2,20      | V     | 118,80        | V     | 25,94     | V     | 1,48      | V     | 136,04         | V     | 17072            | V     |
| 2024/09/15 10 | SR       | 30,32    | V     | 0,61      | V     | 115,39        | V     | 17,94     | V     | 1,34      | V     | 136,56         | V     | 17061            | V     |
| 2024/09/15 11 | SR       | 35,30    | V     | 0,38      | V     | 106,81        | V     | 16,14     | V     | 1,29      | V     | 136,68         | V     | 17031            | V     |
| 2024/09/15 12 | SR       | 14,18    | V     | 0,36      | V     | 131,12        | V     | 27,38     | V     | 1,40      | V     | 136,53         | V     | 17048            | V     |
| 2024/09/15 13 | SR       | 33,29    | V     | 0,44      | V     | 113,53        | V     | 23,32     | V     | 1,37      | V     | 136,53         | V     | 17107            | V     |
| 2024/09/15 14 | SR       | 7,31     | V     | 0,28      | V     | 138,79        | V     | 29,87     | V     | 1,41      | V     | 136,51         | V     | 17136            | V     |
| 2024/09/15 15 | SR       | 28,60    | V     | 0,65      | V     | 135,58        | V     | 34,93     | V     | 1,47      | V     | 136,54         | V     | 17136            | V     |
| 2024/09/15 16 | SR       | 63,96    | V     | 0,75      | V     | 99,38         | V     | 22,74     | V     | 1,31      | V     | 137,22         | V     | 17026            | V     |
| 2024/09/15 17 | SR       | 83,12    | V     | 1,25      | V     | 88,35         | V     | 15,60     | V     | 1,39      | V     | 137,54         | V     | 17061            | V     |
| 2024/09/15 18 | SR       | 69,80    | V     | 0,82      | V     | 86,19         | V     | 8,47      | V     | 1,32      | V     | 138,09         | V     | 17070            | V     |
| 2024/09/15 19 | SR       | 16,43    | V     | 0,37      | V     | 114,12        | V     | 15,21     | V     | 1,44      | V     | 138,22         | V     | 17112            | V     |
| 2024/09/15 20 | SR       | 66,27    | V     | 1,92      | V     | 106,45        | V     | 17,41     | V     | 1,62      | V     | 138,09         | V     | 17160            | V     |
| 2024/09/15 21 | SR       | 116,47   | V     | 2,96      | V     | 87,11         | V     | 18,29     | V     | 1,61      | V     | 138,07         | V     | 17125            | V     |
| 2024/09/15 22 | SR       | 38,96    | V     | 0,71      | V     | 125,14        | V     | 26,97     | V     | 2,35      | V     | 137,23         | V     | 17242            | V     |
| 2024/09/15 23 | SR       | 79,69    | V     | 1,85      | V     | 101,18        | V     | 32,46     | V     | 1,95      | V     | 136,52         | V     | 17259            | V     |
| 2024/09/15 24 | SR       | 140,52   | V     | 2,70      | V     | 82,42         | V     | 22,11     | V     | 1,83      | V     | 136,87         | V     | 17192            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 7.3-140.5    | 0.3-3.0     | 82.4-138.8   | 8.5-34.9     | 1.3-2.4     | 135.0-138.2 | 17025.8-17291.0 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 57           | 1.2         | 113.7        | 23.4         | 1.5         | 136.5       | 17135.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Giovanni P. 48*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/16

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/09/16 01 | SR       | 50,59    | V     | 0,49      | V     | 98,77         | V     | 15,84     | V     | 1,88      | V     | 137,04         | V     | 17292            | V     |
| 2024/09/16 02 | SR       | 114,19   | V     | 2,28      | V     | 86,76         | V     | 12,93     | V     | 1,73      | V     | 137,33         | V     | 17267            | V     |
| 2024/09/16 03 | SR       | 103,52   | V     | 1,30      | V     | 80,04         | V     | 4,24      | V     | 1,69      | V     | 137,67         | V     | 17267            | V     |
| 2024/09/16 04 | SR       | 70,11    | V     | 0,64      | V     | 85,67         | V     | 2,91      | V     | 1,70      | V     | 138,01         | V     | 17296            | V     |
| 2024/09/16 05 | SR       | 55,28    | V     | 0,49      | V     | 93,96         | V     | 2,88      | V     | 1,79      | V     | 138,22         | V     | 17537            | V     |
| 2024/09/16 06 | SR       | 70,94    | V     | 1,29      | V     | 92,97         | V     | 5,08      | V     | 1,80      | V     | 138,33         | V     | 17606            | V     |
| 2024/09/16 07 | SR       | 99,58    | V     | 1,23      | V     | 78,14         | V     | 5,39      | V     | 1,87      | V     | 138,69         | V     | 17686            | V     |
| 2024/09/16 08 | SR       | 52,91    | V     | 0,70      | V     | 102,37        | V     | 7,13      | V     | 1,97      | V     | 138,80         | V     | 17683            | V     |
| 2024/09/16 09 | SR       | 69,14    | V     | 1,27      | V     | 103,92        | V     | 8,81      | V     | 2,08      | V     | 138,81         | V     | 17660            | V     |
| 2024/09/16 10 | SR       | 64,26    | V     | 1,03      | V     | 105,79        | V     | 8,13      | V     | 2,12      | V     | 139,00         | V     | 17569            | V     |
| 2024/09/16 11 | SR       | 47,09    | V     | 0,60      | V     | 105,72        | V     | 8,33      | V     | 2,15      | V     | 138,97         | V     | 17550            | V     |
| 2024/09/16 12 | SR       | 47,19    | V     | 0,47      | V     | 99,87         | V     | 8,31      | V     | 2,08      | V     | 139,16         | V     | 17552            | V     |
| 2024/09/16 13 | SR       | 17,79    | V     | 0,39      | V     | 131,45        | V     | 13,06     | V     | 7,28      | V     | 137,81         | V     | 17455            | V     |
| 2024/09/16 14 | SR       | 109,07   | V     | 6,24      | V     | 129,21        | V     | 19,49     | V     | 2,56      | V     | 136,35         | V     | 17258            | V     |
| 2024/09/16 15 | SR       | 5,44     | V     | 0,40      | V     | 156,56        | V     | 10,15     | V     | 1,73      | V     | 136,44         | V     | 17538            | V     |
| 2024/09/16 16 | SR       | 12,39    | V     | 0,38      | V     | 146,31        | V     | 8,97      | V     | 1,68      | V     | 136,66         | V     | 17595            | V     |
| 2024/09/16 17 | SR       | 139,23   | V     | 2,46      | V     | 110,93        | V     | 7,50      | V     | 1,49      | V     | 136,79         | V     | 17491            | V     |
| 2024/09/16 18 | SR       | 110,67   | V     | 2,39      | V     | 104,53        | V     | 6,29      | V     | 1,30      | V     | 137,28         | V     | 17491            | V     |
| 2024/09/16 19 | SR       | 27,44    | V     | 0,47      | V     | 121,71        | V     | 5,29      | V     | 1,29      | V     | 137,33         | V     | 17557            | V     |
| 2024/09/16 20 | SR       | 34,50    | V     | 0,43      | V     | 104,65        | V     | 2,08      | V     | 1,46      | V     | 137,31         | V     | 17727            | V     |
| 2024/09/16 21 | SR       | 107,72   | V     | 1,42      | V     | 92,66         | V     | 1,60      | V     | 1,48      | V     | 137,83         | V     | 17652            | V     |
| 2024/09/16 22 | SR       | 55,47    | V     | 0,66      | V     | 99,99         | V     | 3,08      | V     | 2,18      | V     | 137,29         | V     | 17756            | V     |
| 2024/09/16 23 | SR       | 128,95   | V     | 2,08      | V     | 87,96         | V     | 2,89      | V     | 1,64      | V     | 135,76         | V     | 17625            | V     |
| 2024/09/16 24 | SR       | 119,74   | V     | 3,07      | V     | 96,54         | V     | 2,45      | V     | 1,45      | V     | 136,06         | V     | 17651            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 5.4-139.2    | 0.4-6.2     | 78.1-156.6   | 1.6-19.5     | 1.3-7.3     | 135.8-139.2 | 17258.5-17756.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 71.4         | 1.3         | 104.9        | 7.2          | 2           | 137.6       | 17531.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_N02_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/09/17 01 | SR       | 33,84   | V     | 0,43     | V     | 105,99       | V     | 0,20     | V     | 1,39     | V     | 136,06         | V     | 17825            | V     |
| 2024/09/17 02 | SR       | 123,68  | V     | 1,30     | V     | 74,55        | V     | 0,93     | V     | 6,21     | V     | 136,33         | V     | 17607            | V     |
| 2024/09/17 03 | SR       | 107,90  | V     | 1,74     | V     | 84,95        | V     | 0,92     | V     | 1,86     | V     | 135,24         | V     | 17758            | V     |
| 2024/09/17 04 | SR       | 71,94   | V     | 0,46     | V     | 87,04        | V     | 0,07     | V     | 1,44     | V     | 134,86         | V     | 17889            | V     |
| 2024/09/17 05 | SR       | 78,97   | V     | 0,71     | V     | 92,54        | V     | 0,05     | V     | 1,26     | V     | 134,44         | V     | 17839            | V     |
| 2024/09/17 06 | SR       | 104,35  | V     | 1,05     | V     | 86,18        | V     | 0,04     | V     | 1,24     | V     | 134,42         | V     | 17795            | V     |
| 2024/09/17 07 | SR       | 29,97   | V     | 0,32     | V     | 106,37       | V     | 0,00     | V     | 1,20     | V     | 134,54         | V     | 17886            | V     |
| 2024/09/17 08 | SR       | 17,71   | V     | 0,43     | V     | 113,04       | V     | 0,25     | V     | 1,33     | V     | 134,61         | V     | 17859            | V     |
| 2024/09/17 09 | SR       | 7,66    | V     | 0,59     | V     | 118,44       | V     | 1,82     | V     | 1,40     | V     | 133,94         | V     | 17842            | V     |
| 2024/09/17 10 | SR       | 18,23   | V     | 0,55     | V     | 117,30       | V     | 1,41     | V     | 1,49     | V     | 133,27         | V     | 17976            | V     |
| 2024/09/17 11 | SR       | 42,27   | V     | 0,61     | V     | 86,18        | V     | 2,29     | V     | 1,51     | V     | 133,38         | V     | 17854            | V     |
| 2024/09/17 12 | SR       | 82,67   | V     | 1,13     | V     | 78,30        | V     | 1,47     | V     | 1,44     | V     | 133,89         | V     | 17772            | V     |
| 2024/09/17 13 | SR       | 142,57  | V     | 2,67     | V     | 71,41        | V     | 3,00     | V     | 1,45     | V     | 134,16         | V     | 17686            | V     |
| 2024/09/17 14 | SR       | 81,79   | V     | 1,78     | V     | 92,13        | V     | 2,96     | V     | 1,44     | V     | 134,55         | V     | 17576            | V     |
| 2024/09/17 15 | SR       | 15,91   | V     | 0,43     | V     | 130,68       | V     | 1,55     | V     | 1,35     | V     | 134,58         | V     | 17663            | V     |
| 2024/09/17 16 | SR       | 101,96  | V     | 1,52     | V     | 98,85        | V     | 1,46     | V     | 2,13     | V     | 132,85         | V     | 17598            | V     |
| 2024/09/17 17 | SR       | 72,26   | V     | 1,10     | V     | 110,70       | V     | 0,99     | V     | 1,54     | V     | 114,85         | V     | 17214            | V     |
| 2024/09/17 18 | SR       | 110,88  | V     | 1,56     | V     | 103,86       | V     | 1,19     | V     | 1,30     | V     | 116,51         | V     | 17259            | V     |
| 2024/09/17 19 | SR       | 113,15  | V     | 1,28     | V     | 104,79       | V     | 2,87     | V     | 1,33     | V     | 116,55         | V     | 17302            | V     |
| 2024/09/17 20 | SR       | 87,39   | V     | 1,65     | V     | 111,21       | V     | 4,35     | V     | 1,45     | V     | 116,49         | V     | 17369            | V     |
| 2024/09/17 21 | SR       | 93,84   | V     | 1,31     | V     | 117,33       | V     | 6,37     | V     | 1,41     | V     | 116,40         | V     | 17352            | V     |
| 2024/09/17 22 | SR       | 66,17   | V     | 1,40     | V     | 132,36       | V     | 12,56    | V     | 1,90     | V     | 116,17         | V     | 17367            | V     |
| 2024/09/17 23 | SR       | 146,70  | V     | 4,39     | V     | 116,13       | V     | 19,05    | V     | 1,50     | V     | 115,96         | V     | 17386            | V     |
| 2024/09/17 24 | SR       | 134,08  | V     | 3,49     | V     | 104,37       | V     | 14,74    | V     | 1,38     | V     | 116,02         | V     | 17327            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 7.7-146.7    | 0.3-4.4     | 71.4-132.4   | 0.0-19.1     | 1.2-6.2     | 114.8-136.3 | 17214.0-17976.4 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 78.6         | 1.3         | 101.9        | 3.4          | 1.7         | 128.3       | 17625.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Giovanni P. A.*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/18

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/09/18 01 | SR       | 104,40  | V     | 1,69     | V     | 104,17       | V     | 7,70     | V     | 1,31     | V     | 115,99         | V     | 17419            | V     |
| 2024/09/18 02 | SR       | 81,40   | V     | 1,56     | V     | 92,28        | V     | 2,48     | V     | 1,38     | V     | 116,23         | V     | 17421            | V     |
| 2024/09/18 03 | SR       | 131,27  | V     | 2,98     | V     | 82,24        | V     | 1,77     | V     | 1,36     | V     | 116,37         | V     | 17341            | V     |
| 2024/09/18 04 | SR       | 154,55  | V     | 3,73     | V     | 82,21        | V     | 1,44     | V     | 1,32     | V     | 116,50         | V     | 17304            | V     |
| 2024/09/18 05 | SR       | 61,57   | V     | 1,57     | V     | 101,78       | V     | 0,82     | V     | 1,30     | V     | 116,61         | V     | 17931            | V     |
| 2024/09/18 06 | SR       | 113,64  | V     | 3,61     | V     | 96,29        | V     | 0,78     | V     | 1,35     | V     | 116,70         | V     | 17835            | V     |
| 2024/09/18 07 | SR       | 83,61   | V     | 1,18     | V     | 89,65        | V     | 0,23     | V     | 1,36     | V     | 116,77         | V     | 17868            | V     |
| 2024/09/18 08 | SR       | 50,98   | V     | 0,69     | V     | 103,48       | V     | 1,00     | V     | 1,49     | V     | 116,94         | V     | 17878            | V     |
| 2024/09/18 09 | SR       | 50,49   | V     | 0,88     | V     | 110,06       | V     | 2,64     | V     | 1,78     | V     | 117,57         | V     | 17889            | V     |
| 2024/09/18 10 | SR       | 90,42   | V     | 1,07     | V     | 96,28        | V     | 3,75     | V     | 1,97     | V     | 133,17         | V     | 18265            | V     |
| 2024/09/18 11 | SR       | 76,39   | V     | 1,33     | V     | 108,46       | V     | 3,09     | V     | 1,83     | V     | 135,13         | V     | 18183            | V     |
| 2024/09/18 12 | SR       | 63,12   | V     | 0,79     | V     | 113,85       | V     | 2,93     | V     | 1,93     | V     | 135,75         | V     | 18208            | V     |
| 2024/09/18 13 | SR       | 20,41   | V     | 0,40     | V     | 129,87       | V     | 7,78     | V     | 6,37     | V     | 129,43         | V     | 17871            | V     |
| 2024/09/18 14 | SR       | 37,27   | V     | 0,67     | V     | 115,16       | V     | 5,96     | V     | 1,98     | V     | 125,99         | V     | 18130            | V     |
| 2024/09/18 15 | SR       | 53,33   | V     | 2,04     | V     | 108,37       | V     | 6,76     | V     | 1,71     | V     | 119,38         | V     | 17823            | V     |
| 2024/09/18 16 | SR       | 29,81   | V     | 0,35     | V     | 106,91       | V     | 6,91     | V     | 1,55     | V     | 116,42         | V     | 17865            | V     |
| 2024/09/18 17 | SR       | 51,18   | V     | 0,99     | V     | 112,98       | V     | 11,76    | V     | 1,57     | V     | 116,26         | V     | 17850            | V     |
| 2024/09/18 18 | SR       | 138,61  | V     | 2,59     | V     | 79,07        | V     | 12,31    | V     | 1,59     | V     | 116,37         | V     | 17700            | V     |
| 2024/09/18 19 | SR       | 23,42   | V     | 0,51     | V     | 106,48       | V     | 7,32     | V     | 1,49     | V     | 116,41         | V     | 17692            | V     |
| 2024/09/18 20 | SR       | 135,26  | V     | 3,29     | V     | 87,91        | V     | 5,16     | V     | 1,32     | V     | 116,49         | V     | 17629            | V     |
| 2024/09/18 21 | SR       | 185,84  | V     | 4,45     | V     | 86,17        | V     | 4,65     | V     | 1,21     | V     | 116,98         | V     | 17529            | V     |
| 2024/09/18 22 | SR       | 84,53   | V     | 1,84     | V     | 113,73       | V     | 3,31     | V     | 1,20     | V     | 117,03         | V     | 17537            | V     |
| 2024/09/18 23 | SR       | 105,03  | V     | 4,65     | V     | 121,53       | V     | 4,38     | V     | 1,24     | V     | 117,15         | V     | 17538            | V     |
| 2024/09/18 24 | SR       | 111,29  | V     | 3,20     | V     | 111,76       | V     | 2,89     | V     | 1,24     | V     | 117,28         | V     | 17661            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 20.4-185.8   | 0.4-4.6     | 79.1-129.9   | 0.2-12.3     | 1.2-6.4     | 116.0-135.8 | 17303.9-18265.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 84.9         | 1.9         | 102.5        | 4.5          | 1.7         | 120         | 17765.4         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*R. mella*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/19

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/09/19 01 | SR       | 62,10    | V     | 0,86      | V     | 98,73         | V     | 0,99      | V     | 1,21      | V     | 117,50         | V     | 17757            | V     |
| 2024/09/19 02 | SR       | 72,41    | V     | 0,86      | V     | 87,82         | V     | 0,04      | V     | 1,17      | V     | 117,73         | V     | 17638            | V     |
| 2024/09/19 03 | SR       | 74,14    | V     | 1,34      | V     | 88,53         | V     | 0,11      | V     | 1,21      | V     | 117,97         | V     | 17664            | V     |
| 2024/09/19 04 | SR       | 53,52    | V     | 0,81      | V     | 96,40         | V     | 0,02      | V     | 1,27      | V     | 118,04         | V     | 17654            | V     |
| 2024/09/19 05 | SR       | 36,39    | V     | 0,73      | V     | 110,73        | V     | 0,04      | V     | 1,32      | V     | 118,13         | V     | 17930            | V     |
| 2024/09/19 06 | SR       | 32,18    | V     | 0,61      | V     | 103,20        | V     | 0,00      | V     | 1,28      | V     | 118,24         | V     | 17903            | V     |
| 2024/09/19 07 | SR       | 12,45    | V     | 0,50      | V     | 114,75        | V     | 0,00      | V     | 1,29      | V     | 118,24         | V     | 17813            | V     |
| 2024/09/19 08 | SR       | 10,39    | V     | 0,47      | V     | 114,20        | V     | 0,00      | V     | 1,36      | V     | 118,28         | V     | 17801            | V     |
| 2024/09/19 09 | SR       | 10,16    | V     | 0,50      | V     | 114,39        | V     | 0,00      | V     | 2,02      | V     | 116,71         | V     | 17630            | V     |
| 2024/09/19 10 | SR       | 32,93    | V     | 0,56      | V     | 93,85         | V     | 0,00      | V     | 1,41      | V     | 116,65         | V     | 17709            | V     |
| 2024/09/19 11 | SR       | 102,51   | V     | 1,17      | V     | 68,73         | V     | 0,05      | V     | 1,42      | V     | 116,54         | V     | 17654            | V     |
| 2024/09/19 12 | SR       | 89,26    | V     | 0,82      | V     | 71,51         | V     | 0,01      | V     | 1,39      | V     | 116,69         | V     | 17664            | V     |
| 2024/09/19 13 | SR       | 130,64   | V     | 1,61      | V     | 66,24         | V     | 0,14      | V     | 1,23      | V     | 116,69         | V     | 17667            | V     |
| 2024/09/19 14 | SR       | 46,24    | V     | 0,69      | V     | 101,49        | V     | 0,02      | V     | 1,11      | V     | 116,64         | V     | 17613            | V     |
| 2024/09/19 15 | SR       | 38,24    | V     | 0,54      | V     | 89,33         | V     | 0,00      | V     | 1,47      | V     | 116,89         | V     | 17673            | V     |
| 2024/09/19 16 | SR       | 28,91    | V     | 0,49      | V     | 93,56         | V     | 0,00      | V     | 1,53      | V     | 116,97         | V     | 17691            | V     |
| 2024/09/19 17 | SR       | 37,14    | V     | 0,50      | V     | 96,74         | V     | 0,00      | V     | 1,44      | V     | 116,91         | V     | 17719            | V     |
| 2024/09/19 18 | SR       | 59,13    | V     | 0,51      | V     | 79,07         | V     | 0,00      | V     | 1,45      | V     | 117,11         | V     | 17722            | V     |
| 2024/09/19 19 | SR       | 34,33    | V     | 0,46      | V     | 88,61         | V     | 0,00      | V     | 1,52      | V     | 117,09         | V     | 17704            | V     |
| 2024/09/19 20 | SR       | 26,63    | V     | 0,44      | V     | 96,34         | V     | 0,00      | V     | 1,49      | V     | 117,24         | V     | 17835            | V     |
| 2024/09/19 21 | SR       | 26,72    | V     | 0,44      | V     | 95,80         | V     | 0,10      | V     | 1,46      | V     | 117,27         | V     | 17825            | V     |
| 2024/09/19 22 | SR       | 13,46    | V     | 0,47      | V     | 128,04        | V     | 3,14      | V     | 1,55      | V     | 117,26         | V     | 17837            | V     |
| 2024/09/19 23 | SR       | 41,12    | V     | 0,79      | V     | 116,14        | V     | 5,34      | V     | 1,54      | V     | 117,13         | V     | 17873            | V     |
| 2024/09/19 24 | SR       | 70,79    | V     | 0,79      | V     | 89,87         | V     | 2,02      | V     | 1,26      | V     | 117,59         | V     | 17855            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 10.2-130.6   | 0.4-1.6     | 66.2-128.0   | 0.0-5.3      | 1.1-2.0     | 116.5-118.3 | 17612.6-17930.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 47.6         | 0.7         | 96           | 0.5          | 1.4         | 117.3       | 17742.9         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/20

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/09/20 01 | SR       | 66,49    | V     | 0,66      | V     | 74,88         | V     | 0,29      | V     | 1,29      | V     | 118,00         | V     | 17849            | V     |
| 2024/09/20 02 | SR       | 64,66    | V     | 0,82      | V     | 78,50         | V     | 0,19      | V     | 1,26      | V     | 118,07         | V     | 17847            | V     |
| 2024/09/20 03 | SR       | 31,36    | V     | 0,45      | V     | 85,07         | V     | 0,23      | V     | 1,26      | V     | 118,19         | V     | 17932            | V     |
| 2024/09/20 04 | SR       | 89,23    | V     | 1,48      | V     | 73,47         | V     | 0,30      | V     | 1,24      | V     | 118,28         | V     | 17891            | V     |
| 2024/09/20 05 | SR       | 57,79    | V     | 0,74      | V     | 74,37         | V     | 0,02      | V     | 1,29      | V     | 118,32         | V     | 18217            | V     |
| 2024/09/20 06 | SR       | 21,72    | V     | 0,46      | V     | 93,20         | V     | 0,00      | V     | 1,23      | V     | 118,53         | V     | 18307            | V     |
| 2024/09/20 07 | SR       | 24,67    | V     | 0,49      | V     | 93,12         | V     | 0,00      | V     | 1,20      | V     | 118,57         | V     | 18289            | V     |
| 2024/09/20 08 | SR       | 11,71    | V     | 0,47      | V     | 109,83        | V     | 0,12      | V     | 1,20      | V     | 118,54         | V     | 18334            | V     |
| 2024/09/20 09 | SR       | 38,81    | V     | 0,65      | V     | 99,30         | V     | 0,68      | V     | 1,29      | V     | 118,56         | V     | 18183            | V     |
| 2024/09/20 10 | SR       | 24,68    | V     | 0,52      | V     | 103,41        | V     | 1,18      | V     | 1,30      | V     | 118,65         | V     | 18098            | V     |
| 2024/09/20 11 | SR       | 14,17    | V     | 0,47      | V     | 107,69        | V     | 0,90      | V     | 1,29      | V     | 118,66         | V     | 17979            | V     |
| 2024/09/20 12 | SR       | 23,46    | V     | 0,52      | V     | 106,68        | V     | 2,40      | V     | 1,67      | V     | 118,26         | V     | 17978            | V     |
| 2024/09/20 13 | SR       | 30,82    | V     | 0,58      | V     | 107,22        | V     | 3,41      | V     | 1,24      | V     | 117,35         | V     | 17996            | V     |
| 2024/09/20 14 | SR       | 38,34    | V     | 0,77      | V     | 103,38        | V     | 3,98      | V     | 1,24      | V     | 117,29         | V     | 17994            | V     |
| 2024/09/20 15 | SR       | 48,34    | V     | 0,75      | V     | 97,98         | V     | 4,32      | V     | 1,23      | V     | 117,28         | V     | 18071            | V     |
| 2024/09/20 16 | SR       | 29,87    | V     | 0,58      | V     | 119,87        | V     | 5,13      | V     | 1,35      | V     | 117,22         | V     | 18083            | V     |
| 2024/09/20 17 | SR       | 23,28    | V     | 0,51      | V     | 112,54        | V     | 4,96      | V     | 1,23      | V     | 117,22         | V     | 18076            | V     |
| 2024/09/20 18 | SR       | 73,22    | V     | 0,87      | V     | 75,91         | V     | 3,80      | V     | 1,05      | V     | 117,02         | V     | 17904            | V     |
| 2024/09/20 19 | SR       | 46,03    | V     | 0,69      | V     | 97,35         | V     | 6,92      | V     | 1,37      | V     | 117,23         | V     | 18082            | V     |
| 2024/09/20 20 | SR       | 94,90    | V     | 2,12      | V     | 96,60         | V     | 18,43     | V     | 1,20      | V     | 116,91         | V     | 18126            | V     |
| 2024/09/20 21 | SR       | 110,74   | V     | 1,41      | V     | 76,88         | V     | 10,76     | V     | 1,07      | V     | 116,93         | V     | 18094            | V     |
| 2024/09/20 22 | SR       | 60,19    | V     | 0,67      | V     | 87,71         | V     | 6,22      | V     | 1,30      | V     | 117,06         | V     | 18010            | V     |
| 2024/09/20 23 | SR       | 42,73    | V     | 0,94      | V     | 119,04        | V     | 20,26     | V     | 1,19      | V     | 116,96         | V     | 18187            | V     |
| 2024/09/20 24 | SR       | 46,54    | V     | 0,78      | V     | 112,97        | V     | 27,90     | V     | 1,35      | V     | 117,10         | V     | 18227            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 11.7-110.7   | 0.4-2.1     | 73.5-119.9   | 0.0-27.9     | 1.1-1.7     | 116.9-118.7 | 17847.1-18334.4 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 46.4         | 0.8         | 96.1         | 5.1          | 1.3         | 117.8       | 18073.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/21

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/09/21 01 | SR       | 70,93   | V     | 1,64     | V     | 112,37       | V     | 33,87    | V     | 1,35     | V     | 117,16         | V     | 18102            | V     |
| 2024/09/21 02 | SR       | 42,21   | V     | 0,77     | V     | 121,15       | V     | 35,84    | V     | 1,25     | V     | 117,11         | V     | 18099            | V     |
| 2024/09/21 03 | SR       | 24,31   | V     | 0,58     | V     | 131,98       | V     | 37,09    | V     | 1,31     | V     | 117,04         | V     | 18109            | V     |
| 2024/09/21 04 | SR       | 105,17  | V     | 2,57     | V     | 107,53       | V     | 37,87    | V     | 1,32     | V     | 117,22         | V     | 18067            | V     |
| 2024/09/21 05 | SR       | 58,29   | V     | 1,28     | V     | 123,26       | V     | 47,24    | V     | 1,35     | V     | 117,29         | V     | 18641            | V     |
| 2024/09/21 06 | SR       | 43,82   | V     | 0,70     | V     | 123,50       | V     | 34,84    | V     | 1,30     | V     | 117,52         | V     | 18617            | V     |
| 2024/09/21 07 | SR       | 4,63    | V     | 0,33     | V     | 149,35       | V     | 27,15    | V     | 1,34     | V     | 117,47         | V     | 18686            | V     |
| 2024/09/21 08 | SR       | 2,57    | V     | 0,35     | V     | 149,75       | V     | 25,76    | V     | 1,27     | V     | 117,41         | V     | 18627            | V     |
| 2024/09/21 09 | SR       | 9,16    | V     | 0,33     | V     | 127,48       | V     | 14,75    | V     | 1,23     | V     | 117,82         | V     | 18645            | V     |
| 2024/09/21 10 | SR       | 3,92    | V     | 0,32     | V     | 136,77       | V     | 13,59    | V     | 1,17     | V     | 117,97         | V     | 18581            | V     |
| 2024/09/21 11 | SR       | 5,33    | V     | 0,33     | V     | 139,79       | V     | 15,22    | V     | 1,25     | V     | 118,12         | V     | 18555            | V     |
| 2024/09/21 12 | SR       | 8,96    | V     | 0,30     | V     | 120,82       | V     | 10,53    | V     | 1,27     | V     | 117,98         | V     | 18458            | V     |
| 2024/09/21 13 | SR       | 9,69    | V     | 0,30     | V     | 118,15       | V     | 8,07     | V     | 2,57     | V     | 114,83         | V     | 18275            | V     |
| 2024/09/21 14 | SR       | 23,34   | V     | 0,37     | V     | 113,89       | V     | 9,15     | V     | 3,05     | V     | 109,89         | V     | 18017            | V     |
| 2024/09/21 15 | SR       | 53,92   | V     | 0,65     | V     | 107,23       | V     | 10,36    | V     | 1,48     | V     | 107,97         | V     | 18051            | V     |
| 2024/09/21 16 | SR       | 71,76   | V     | 0,89     | V     | 105,77       | V     | 9,80     | V     | 3,15     | V     | 108,41         | V     | 18125            | V     |
| 2024/09/21 17 | SR       | 79,68   | V     | 2,10     | V     | 105,95       | V     | 20,37    | V     | 4,49     | V     | 107,32         | V     | 17897            | V     |
| 2024/09/21 18 | SR       | 34,04   | V     | 0,65     | V     | 121,13       | V     | 13,88    | V     | 1,41     | V     | 113,87         | V     | 18618            | V     |
| 2024/09/21 19 | SR       | 14,35   | V     | 0,36     | V     | 129,04       | V     | 13,11    | V     | 1,28     | V     | 115,59         | V     | 18778            | V     |
| 2024/09/21 20 | SR       | 49,60   | V     | 0,98     | V     | 119,36       | V     | 16,69    | V     | 1,39     | V     | 115,74         | V     | 19527            | V     |
| 2024/09/21 21 | SR       | 79,52   | V     | 1,21     | V     | 110,92       | V     | 19,32    | V     | 1,33     | V     | 115,69         | V     | 19496            | V     |
| 2024/09/21 22 | SR       | 77,00   | V     | 1,56     | V     | 108,86       | V     | 16,42    | V     | 1,31     | V     | 115,83         | V     | 19556            | V     |
| 2024/09/21 23 | SR       | 66,87   | V     | 1,22     | V     | 116,83       | V     | 13,18    | V     | 1,29     | V     | 116,07         | V     | 19574            | V     |
| 2024/09/21 24 | SR       | 36,00   | V     | 0,54     | V     | 130,40       | V     | 11,59    | V     | 1,28     | V     | 116,08         | V     | 19584            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 2.6-105.2    | 0.3-2.6     | 105.8-149.7  | 8.1-47.2     | 1.2-4.5     | 107.3-118.1 | 17896.9-19583.9 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 40.6         | 0.8         | 122.1        | 20.7         | 1.6         | 115.3       | 18611.9         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Pirella*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/22

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2024/09/22 01 | SR       | 24,06   | V     | 0,48     | V     | 134,15       | V     | 7,61     | V     | 1,24     | V     | 116,16         | V     | 19735            | V     |
| 2024/09/22 02 | SR       | 12,61   | V     | 0,35     | V     | 145,84       | V     | 7,65     | V     | 1,23     | V     | 116,25         | V     | 19713            | V     |
| 2024/09/22 03 | SR       | 10,91   | V     | 0,34     | V     | 142,41       | V     | 8,12     | V     | 1,23     | V     | 116,19         | V     | 19724            | V     |
| 2024/09/22 04 | SR       | 44,73   | V     | 0,90     | V     | 126,96       | V     | 8,40     | V     | 1,33     | V     | 116,28         | V     | 19747            | V     |
| 2024/09/22 05 | SR       | 75,76   | V     | 1,61     | V     | 108,36       | V     | 8,61     | V     | 1,27     | V     | 116,17         | V     | 19554            | V     |
| 2024/09/22 06 | SR       | 21,63   | V     | 0,51     | V     | 120,49       | V     | 6,31     | V     | 1,24     | V     | 116,33         | V     | 19672            | V     |
| 2024/09/22 07 | SR       | 26,69   | V     | 0,49     | V     | 116,93       | V     | 5,57     | V     | 1,28     | V     | 116,49         | V     | 19658            | V     |
| 2024/09/22 08 | SR       | 59,84   | V     | 0,77     | V     | 104,20       | V     | 5,75     | V     | 1,28     | V     | 116,59         | V     | 19519            | V     |
| 2024/09/22 09 | SR       | 58,12   | V     | 0,75     | V     | 103,01       | V     | 5,08     | V     | 1,42     | V     | 116,75         | V     | 19437            | V     |
| 2024/09/22 10 | SR       | 108,80  | V     | 2,02     | V     | 95,64        | V     | 4,14     | V     | 1,47     | V     | 116,91         | V     | 19278            | V     |
| 2024/09/22 11 | SR       | 102,09  | V     | 2,34     | V     | 100,71       | V     | 4,87     | V     | 1,43     | V     | 117,06         | V     | 19230            | V     |
| 2024/09/22 12 | SR       | 19,48   | V     | 0,47     | V     | 117,42       | V     | 5,34     | V     | 1,35     | V     | 117,37         | V     | 19109            | V     |
| 2024/09/22 13 | SR       | 26,05   | V     | 0,57     | V     | 111,79       | V     | 4,07     | V     | 1,31     | V     | 117,46         | V     | 19064            | V     |
| 2024/09/22 14 | SR       | 84,08   | V     | 1,41     | V     | 91,15        | V     | 4,96     | V     | 1,68     | V     | 117,63         | V     | 19091            | V     |
| 2024/09/22 15 | SR       | 98,75   | V     | 3,03     | V     | 93,56        | V     | 8,25     | V     | 1,27     | V     | 117,03         | V     | 19038            | V     |
| 2024/09/22 16 | SR       | 29,14   | V     | 0,56     | V     | 110,42       | V     | 6,17     | V     | 1,20     | V     | 116,77         | V     | 19082            | V     |
| 2024/09/22 17 | SR       | 32,21   | V     | 0,56     | V     | 116,64       | V     | 6,18     | V     | 1,19     | V     | 116,90         | V     | 19055            | V     |
| 2024/09/22 18 | SR       | 50,95   | V     | 0,74     | V     | 100,52       | V     | 5,07     | V     | 1,19     | V     | 116,96         | V     | 19170            | V     |
| 2024/09/22 19 | SR       | 65,12   | V     | 0,79     | V     | 84,38        | V     | 3,76     | V     | 1,20     | V     | 117,18         | V     | 19055            | V     |
| 2024/09/22 20 | SR       | 72,72   | V     | 0,85     | V     | 86,58        | V     | 3,13     | V     | 1,51     | V     | 117,23         | V     | 19038            | V     |
| 2024/09/22 21 | SR       | 125,57  | V     | 2,33     | V     | 87,37        | V     | 4,56     | V     | 1,30     | V     | 116,99         | V     | 19014            | V     |
| 2024/09/22 22 | SR       | 26,59   | V     | 0,46     | V     | 108,05       | V     | 3,38     | V     | 1,23     | V     | 116,84         | V     | 19036            | V     |
| 2024/09/22 23 | SR       | 48,19   | V     | 1,39     | V     | 109,36       | V     | 3,92     | V     | 1,26     | V     | 116,65         | V     | 19072            | V     |
| 2024/09/22 24 | SR       | 14,30   | V     | 0,44     | V     | 129,43       | V     | 5,69     | V     | 1,33     | V     | 116,52         | V     | 19104            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 10.9-125.6   | 0.3-3.0     | 84.4-145.8   | 3.1-8.6      | 1.2-1.7     | 116.2-117.6 | 19014.3-19746.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 51.6         | 1           | 110.2        | 5.7          | 1.3         | 116.8       | 19299.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: