

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/16 01	SR	47,40	V	0,34	V	83,27	V	0,00	V	0,52	V	140,32	V	29626	V
2019/09/16 02	SR	45,45	V	0,31	V	84,21	V	0,00	V	0,49	V	140,65	V	29799	V
2019/09/16 03	SR	100,31	V	0,74	V	70,73	V	0,00	V	0,46	V	140,34	V	28929	V
2019/09/16 04	SR	101,69	V	0,67	V	85,98	V	0,00	V	0,48	V	139,60	V	28997	V
2019/09/16 05	SR	133,34	V	1,30	V	83,27	V	0,02	V	0,48	V	139,44	V	28883	V
2019/09/16 06	SR	111,32	V	1,27	V	90,15	V	0,02	V	0,55	V	140,83	V	29264	V
2019/09/16 07	SR	52,89	V	0,32	V	97,39	V	0,00	V	0,52	V	137,72	V	28638	V
2019/09/16 08	SR	84,35	V	0,52	V	79,66	V	0,00	V	0,42	V	134,18	V	28600	V
2019/09/16 09	SR	100,28	V	0,93	V	78,94	V	0,04	V	0,41	V	133,74	V	28362	V
2019/09/16 10	SR	92,37	V	0,85	V	92,59	V	0,00	V	0,41	V	133,98	V	27527	V
2019/09/16 11	SR	41,51	V	0,33	V	100,74	V	0,00	V	0,44	V	134,25	V	27941	V
2019/09/16 12	SR	51,24	V	0,39	V	95,89	V	0,00	V	0,41	V	134,40	V	27448	V
2019/09/16 13	SR	55,56	V	0,37	V	88,96	V	0,00	V	0,44	V	134,70	V	27394	V
2019/09/16 14	SR	56,00	V	0,46	V	92,69	V	0,00	V	0,46	V	135,13	V	27725	V
2019/09/16 15	SR	18,70	V	0,27	V	119,55	V	0,00	V	0,57	V	136,96	V	29270	V
2019/09/16 16	SR	30,79	V	0,28	V	100,87	V	0,00	V	0,57	V	137,14	V	29115	V
2019/09/16 17	SR	38,72	V	0,31	V	98,69	V	0,00	V	0,56	V	136,64	V	28667	V
2019/09/16 18	SR	44,43	V	0,35	V	97,26	V	0,00	V	0,53	V	136,82	V	28419	V
2019/09/16 19	SR	70,07	V	0,51	V	80,88	V	0,00	V	0,47	V	136,65	V	27399	V
2019/09/16 20	SR	60,07	V	0,41	V	82,18	V	0,00	V	0,48	V	136,93	V	27938	V
2019/09/16 21	SR	40,38	V	0,29	V	84,28	V	0,00	V	0,49	V	137,97	V	28515	V
2019/09/16 22	SR	23,47	V	0,26	V	102,71	V	0,00	V	0,52	V	139,10	V	29266	V
2019/09/16 23	SR	16,15	V	0,25	V	105,25	V	0,00	V	0,56	V	139,29	V	29678	V
2019/09/16 24	SR	30,66	V	0,30	V	93,32	V	0,00	V	0,54	V	139,07	V	29224	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		16.1-133.3		0.2-1.3		70.7-119.6		0.0-0.0		0.4-0.6		133.7-140.8		27393.7-29799.1	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		60.3		0.5		91.2		0		0.5		137.3		28609.3	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/17 01	SR	64,05	V	0,50	V	79,53	V	0,00	V	0,52	V	138,61	V	28469	V
2019/09/17 02	SR	108,43	V	0,82	V	72,38	V	0,00	V	0,51	V	138,60	V	28498	V
2019/09/17 03	SR	37,18	V	0,30	V	105,31	V	0,00	V	0,57	V	139,22	V	29454	V
2019/09/17 04	SR	113,33	V	0,85	V	70,11	V	0,00	V	0,59	V	139,34	V	28586	V
2019/09/17 05	SR	73,57	V	0,53	V	77,52	V	0,00	V	0,61	V	139,99	V	28967	V
2019/09/17 06	SR	75,21	V	0,66	V	99,37	V	0,00	V	0,63	V	140,97	V	28949	V
2019/09/17 07	SR	77,35	V	1,17	V	97,56	V	0,03	V	0,63	V	140,44	V	28429	V
2019/09/17 08	SR	26,27	V	0,32	V	110,11	V	0,00	V	0,61	V	137,36	V	28995	V
2019/09/17 09	SR	46,68	V	0,32	V	89,11	V	0,00	V	0,55	V	137,63	V	28537	V
2019/09/17 10	SR	60,11	V	0,49	V	92,18	V	0,00	V	0,49	V	137,15	V	28003	V
2019/09/17 11	SR	26,68	V	0,47	V	147,26	V	0,00	V	0,62	V	137,73	V	29266	V
2019/09/17 12	SR	80,59	V	0,61	V	91,16	V	0,00	V	0,50	V	136,39	V	26917	V
2019/09/17 13	SR	102,91	V	0,77	V	78,03	V	0,01	V	0,47	V	135,61	V	26760	V
2019/09/17 14	SR	34,84	V	0,29	V	101,08	V	0,00	V	0,52	V	136,72	V	27797	V
2019/09/17 15	SR	45,20	V	0,35	V	94,34	V	0,00	V	0,54	V	137,86	V	28060	V
2019/09/17 16	SR	45,53	V	0,33	V	85,92	V	0,00	V	0,57	V	138,41	V	27963	V
2019/09/17 17	SR	23,23	V	0,27	V	102,65	V	0,00	V	0,59	V	138,49	V	28519	V
2019/09/17 18	SR	33,35	V	0,30	V	97,05	V	0,00	V	0,61	V	137,44	V	28973	V
2019/09/17 19	SR	47,19	V	0,44	V	86,95	V	0,00	V	0,59	V	136,39	V	28172	V
2019/09/17 20	SR	35,95	V	0,32	V	96,66	V	0,00	V	0,60	V	136,48	V	28544	V
2019/09/17 21	SR	37,16	V	0,33	V	95,23	V	0,00	V	2,47	V	135,93	V	27979	V
2019/09/17 22	SR	72,22	V	0,70	V	82,81	V	0,00	V	5,20	V	115,79	V	27901	V
2019/09/17 23	SR	101,29	V	1,16	V	79,93	V	0,04	V	1,18	V	102,88	V	26910	V
2019/09/17 24	SR	42,22	V	0,44	V	105,25	V	0,00	V	1,14	V	91,71	V	27797	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.2-113.3	0.3-1.2	70.1-147.3	0.0-0.0	0.5-5.2	91.7-141.0	26760.4-29453.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.8	0.5	93.2	0	0.9	133.6	28268.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/18 01	SR	60,86	V	0,73	V	107,01	V	0,02	V	1,18	V	91,56	V	28336	V
2019/09/18 02	SR	88,50	V	0,95	V	96,54	V	0,03	V	1,32	V	91,09	V	27933	V
2019/09/18 03	SR	57,84	V	0,63	V	120,63	V	0,00	V	1,19	V	91,63	V	28906	V
2019/09/18 04	SR	153,35	V	1,74	V	76,51	V	0,06	V	0,95	V	91,40	V	27884	V
2019/09/18 05	SR	40,40	V	0,37	V	111,19	V	0,00	V	1,32	V	91,80	V	29193	V
2019/09/18 06	SR	49,31	V	0,73	V	127,09	V	0,04	V	1,17	V	92,24	V	29188	V
2019/09/18 07	SR	32,60	V	0,45	V	128,56	V	0,19	V	0,88	V	98,66	V	28216	V
2019/09/18 08	SR	59,91	V	1,63	V	141,94	V	1,42	V	0,61	V	107,20	V	25461	V
2019/09/18 09	SR	21,83	V	0,32	V	150,65	V	1,26	V	0,20	V	121,96	V	26531	V
2019/09/18 10	SR	66,64	V	0,84	V	117,23	V	0,03	V	0,28	V	102,27	V	28518	V
2019/09/18 11	SR	69,94	V	1,12	V	108,10	V	0,05	V	0,49	V	102,92	V	27643	V
2019/09/18 12	SR	74,59	V	0,90	V	98,82	V	0,02	V	0,55	V	102,69	V	26612	V
2019/09/18 13	SR	84,01	V	2,14	V	98,28	V	0,25	V	0,59	V	102,85	V	26646	V
2019/09/18 14	SR	26,20	V	0,29	V	107,82	V	0,00	V	0,70	V	103,03	V	27045	V
2019/09/18 15	SR	51,57	V	0,55	V	93,23	V	0,00	V	0,80	V	103,21	V	26322	V
2019/09/18 16	SR	88,83	V	1,14	V	82,33	V	0,01	V	0,66	V	106,27	V	26100	V
2019/09/18 17	SR	101,56	V	0,68	V	72,27	V	0,00	V	0,80	V	111,91	V	26296	V
2019/09/18 18	SR	128,19	V	2,04	V	64,91	V	0,14	V	0,48	V	112,24	V	25615	V
2019/09/18 19	SR	29,04	V	0,33	V	93,60	V	0,00	V	1,19	V	113,41	V	28182	V
2019/09/18 20	SR	23,11	V	0,30	V	105,20	V	0,00	V	1,20	V	114,01	V	29119	V
2019/09/18 21	SR	38,89	V	0,33	V	83,50	V	0,00	V	1,62	V	113,56	V	28171	V
2019/09/18 22	SR	45,61	V	0,33	V	79,03	V	0,00	V	0,93	V	113,95	V	28324	V
2019/09/18 23	SR	26,96	V	0,27	V	103,05	V	0,00	V	1,25	V	114,40	V	29282	V
2019/09/18 24	SR	32,46	V	0,37	V	100,60	V	0,00	V	1,76	V	114,52	V	29415	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.8-153.3	0.3-2.1	64.9-150.7	0.0-1.4	0.2-1.8	91.1-122.0	25460.6-29414.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.5	0.8	102.8	0.1	0.9	104.5	27705.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni F. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]