

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/18 01	SR	27,76	V	2,03	V	86,67	V	0,02	V	0,51	V	140,21	V	25181	V
2023/09/18 02	SR	76,48	V	2,24	V	69,30	V	0,42	V	0,49	V	139,95	V	24642	V
2023/09/18 03	SR	36,32	V	2,00	V	79,23	V	0,01	V	0,48	V	139,99	V	24708	V
2023/09/18 04	SR	22,02	V	2,01	V	89,15	V	0,00	V	0,50	V	140,35	V	24743	V
2023/09/18 05	SR	20,80	V	1,98	V	89,33	V	0,14	V	0,54	V	140,76	V	24807	V
2023/09/18 06	SR	17,02	V	1,96	V	90,47	V	0,26	V	0,51	V	139,51	V	24848	V
2023/09/18 07	SR	9,16	V	3,21	V	107,55	V	0,73	V	0,52	V	139,08	V	25136	V
2023/09/18 08	SR	8,02	V	2,07	V	113,96	V	0,63	V	0,52	V	139,65	V	25301	V
2023/09/18 09	SR	17,06	V	2,00	V	99,06	V	0,65	V	0,53	V	139,75	V	24899	V
2023/09/18 10	SR	18,79	V	2,02	V	104,46	V	0,62	V	0,52	V	139,52	V	24808	V
2023/09/18 11	SR	11,08	V	2,00	V	109,99	V	0,28	V	0,52	V	139,93	V	24818	V
2023/09/18 12	SR	31,32	V	2,20	V	101,42	V	0,07	V	0,54	V	140,37	V	25159	V
2023/09/18 13	SR	10,09	V	2,02	V	122,19	V	0,00	V	0,63	V	141,58	V	25871	V
2023/09/18 14	SR	7,98	V	2,00	V	124,69	V	0,11	V	0,58	V	142,09	V	25650	V
2023/09/18 15	SR	37,49	V	3,10	V	116,38	V	3,56	V	0,63	V	140,95	V	22476	V
2023/09/18 16	SR	86,49	V	3,20	V	185,19	V	1,84	V	1,06	V	137,08	V	23747	V
2023/09/18 17	SR	0,85	V	2,22	V	150,19	V	0,64	V	0,36	V	137,01	V	23143	V
2023/09/18 18	SR	5,57	V	2,11	V	135,37	V	0,65	V	0,38	V	137,23	V	23335	V
2023/09/18 19	SR	11,23	V	2,04	V	114,93	V	0,66	V	0,46	V	140,56	V	25038	V
2023/09/18 20	SR	4,79	V	2,23	V	143,01	V	0,12	V	0,58	V	142,61	V	26059	V
2023/09/18 21	SR	5,16	V	2,27	V	144,18	V	0,26	V	0,63	V	143,73	V	26185	V
2023/09/18 22	SR	6,30	V	2,15	V	133,40	V	1,02	V	0,68	V	143,22	V	26115	V
2023/09/18 23	SR	8,64	V	2,03	V	123,38	V	0,81	V	0,60	V	142,05	V	26030	V
2023/09/18 24	SR	8,73	V	2,03	V	124,28	V	1,53	V	0,65	V	141,99	V	25977	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-86.5	2.0-3.2	69.3-185.2	0.0-3.6	0.4-1.1	137.0-143.7	22476.2-26185.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.4	2.2	114.9	0.6	0.6	140.4	24944.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/19 01	SR	5,30	V	2,03	V	125,98	V	2,64	V	0,62	V	141,93	V	26042	V
2023/09/19 02	SR	3,10	V	2,00	V	127,66	V	2,71	V	0,64	V	141,76	V	26052	V
2023/09/19 03	SR	10,68	V	1,96	V	120,25	V	3,03	V	0,62	V	142,03	V	25956	V
2023/09/19 04	SR	8,70	V	1,93	V	120,00	V	1,98	V	0,65	V	141,93	V	25614	V
2023/09/19 05	SR	6,82	V	2,02	V	120,96	V	2,62	V	0,73	V	141,85	V	25494	V
2023/09/19 06	SR	5,62	V	2,04	V	126,97	V	4,16	V	0,78	V	141,14	V	25689	V
2023/09/19 07	SR	5,55	V	2,24	V	129,36	V	3,37	V	0,96	V	140,86	V	25595	V
2023/09/19 08	SR	4,44	V	2,13	V	136,81	V	2,71	V	1,36	V	141,27	V	25057	V
2023/09/19 09	SR	2,64	V	2,18	V	145,87	V	2,19	V	1,79	V	142,22	V	24938	V
2023/09/19 10	SR	2,88	V	2,26	V	152,82	V	1,24	V	2,12	V	143,22	V	25075	V
2023/09/19 11	SR	2,63	V	2,30	V	157,18	V	0,80	V	2,69	V	144,01	V	25034	V
2023/09/19 12	SR	2,37	V	2,29	V	154,89	V	1,33	V	2,80	V	144,23	V	24712	V
2023/09/19 13	SR	2,03	V	2,29	V	145,95	V	3,46	V	4,49	V	144,06	V	24354	V
2023/09/19 14	SR	2,25	V	2,26	V	142,21	V	6,98	V	2,60	V	141,33	V	24658	V
2023/09/19 15	SR	4,99	V	2,48	V	133,37	V	7,84	V	1,70	V	139,75	V	23945	V
2023/09/19 16	SR	2,62	V	2,51	V	147,14	V	6,12	V	1,93	V	140,29	V	24285	V
2023/09/19 17	SR	12,99	V	2,44	V	124,68	V	4,14	V	1,83	V	139,87	V	23942	V
2023/09/19 18	SR	69,81	V	3,38	V	103,34	V	8,28	V	1,69	V	139,88	V	23431	V
2023/09/19 19	SR	84,16	V	4,19	V	105,15	V	6,38	V	1,65	V	139,89	V	23085	V
2023/09/19 20	SR	62,46	V	2,63	V	120,07	V	4,88	V	1,72	V	139,96	V	23278	V
2023/09/19 21	SR	68,05	V	3,47	V	131,46	V	9,36	V	1,95	V	136,72	V	21700	V
2023/09/19 22	SR	13,86	V	2,25	V	156,15	V	4,25	V	1,75	V	135,78	V	24110	V
2023/09/19 23	SR	9,85	V	2,25	V	148,84	V	3,56	V	1,93	V	136,62	V	24484	V
2023/09/19 24	SR	5,32	V	2,29	V	151,99	V	3,16	V	2,09	V	136,43	V	24617	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-84.2	1.9-4.2	103.3-157.2	0.8-9.4	0.6-4.5	135.8-144.2	21700.0-26051.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.6	2.4	134.5	4	1.7	140.7	24631
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Di Nello

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/20 01	SR	2,94	V	2,33	V	153,09	V	4,28	V	2,34	V	136,00	V	24551	V
2023/09/20 02	SR	4,55	V	2,28	V	145,89	V	5,98	V	2,51	V	135,83	V	24473	V
2023/09/20 03	SR	1,82	V	2,39	V	158,05	V	5,29	V	1,87	V	133,16	V	22643	V
2023/09/20 04	SR	6,34	V	2,35	V	142,03	V	6,02	V	2,03	V	134,27	V	24259	V
2023/09/20 05	SR	8,19	V	2,44	V	137,75	V	5,69	V	2,19	V	135,24	V	24344	V
2023/09/20 06	SR	11,61	V	2,39	V	127,38	V	4,67	V	2,02	V	135,58	V	24246	V
2023/09/20 07	SR	8,16	V	2,50	V	130,01	V	4,10	V	1,98	V	135,71	V	24564	V
2023/09/20 08	SR	6,70	V	2,59	V	135,82	V	4,33	V	1,92	V	136,22	V	24359	V
2023/09/20 09	SR	6,52	V	2,68	V	137,46	V	3,84	V	1,86	V	136,16	V	24179	V
2023/09/20 10	SR	9,30	V	2,59	V	133,02	V	4,09	V	1,89	V	136,54	V	24151	V
2023/09/20 11	SR	11,05	V	2,70	V	125,30	V	3,03	V	1,75	V	136,84	V	24173	V
2023/09/20 12	SR	12,02	V	2,56	V	116,75	V	3,66	V	1,63	V	136,96	V	23749	V
2023/09/20 13	SR	20,26	V	2,45	V	110,95	V	3,76	V	1,48	V	137,27	V	23890	V
2023/09/20 14	SR	59,82	V	4,10	V	117,42	V	5,33	V	1,38	V	135,13	V	19909	V
2023/09/20 15	SR	11,42	V	2,55	V	116,87	V	3,86	V	1,10	V	132,92	V	22834	V
2023/09/20 16	SR	28,29	V	2,41	V	96,53	V	0,32	V	1,02	V	135,70	V	23198	V
2023/09/20 17	SR	56,33	V	2,43	V	75,82	V	0,06	V	1,14	V	136,47	V	22974	V
2023/09/20 18	SR	30,02	V	2,57	V	96,66	V	0,00	V	1,32	V	137,03	V	22140	V
2023/09/20 19	SR	21,03	V	2,39	V	93,53	V	0,00	V	1,36	V	136,05	V	22047	V
2023/09/20 20	SR	64,89	V	2,37	V	64,33	V	0,02	V	1,35	V	137,32	V	22573	V
2023/09/20 21	SR	53,61	V	2,57	V	85,39	V	0,68	V	1,37	V	137,29	V	22542	V
2023/09/20 22	SR	67,25	V	2,53	V	99,03	V	2,32	V	1,34	V	137,58	V	22631	V
2023/09/20 23	SR	12,85	V	2,33	V	135,69	V	1,09	V	1,53	V	138,16	V	22817	V
2023/09/20 24	SR	8,26	V	2,35	V	144,90	V	1,82	V	1,52	V	138,99	V	22846	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.8-67.3	2.3-4.1	64.3-158.1	0.0-6.0	1.0-2.5	132.9-139.0	19908.7-24563.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.8	2.5	120	3.1	1.7	136.2	23337.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. melle

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/21 01	SR	10,84	V	2,34	V	149,21	V	1,31	V	1,62	V	139,47	V	22823	V
2023/09/21 02	SR	53,88	V	2,50	V	117,44	V	1,87	V	1,40	V	139,74	V	22451	V
2023/09/21 03	SR	33,15	V	2,78	V	146,67	V	2,72	V	1,44	V	139,30	V	22593	V
2023/09/21 04	SR	17,12	V	2,60	V	166,59	V	3,12	V	1,54	V	137,96	V	20652	V
2023/09/21 05	SR	0,00	V	2,94	V	224,32	V	2,07	V	1,41	V	135,60	V	22791	V
2023/09/21 06	SR	66,49	V	3,92	V	146,98	V	5,94	V	0,90	V	138,45	V	20559	V
2023/09/21 07	SR	104,75	V	5,72	V	140,25	V	27,99	V	1,54	V	135,80	V	19565	V
2023/09/21 08	SR	133,70	V	5,68	V	118,91	V	16,47	V	1,22	V	134,03	V	16719	V
2023/09/21 09	SR	137,12	V	4,06	V	107,90	V	14,16	V	1,40	V	136,49	V	20406	V
2023/09/21 10	SR	128,00	V	3,45	V	116,11	V	7,72	V	1,29	V	139,23	V	20414	V
2023/09/21 11	SR	68,89	V	2,81	V	110,65	V	4,68	V	1,21	V	139,89	V	20213	V
2023/09/21 12	SR	6,82	V	2,72	V	133,50	V	1,52	V	1,33	NV	139,65	V	20817	V
2023/09/21 13	SR	92,64	V	4,22	V	108,59	V	1,79	V	1,21	V	140,66	V	20704	V
2023/09/21 14	SR	70,40	V	3,00	V	101,09	V	0,78	V	1,16	V	141,67	V	20755	V
2023/09/21 15	SR	120,12	V	5,37	V	88,40	V	3,47	V	1,14	V	141,47	V	20337	V
2023/09/21 16	SR	12,99	V	2,66	V	119,13	V	0,15	V	1,41	V	140,83	V	20880	V
2023/09/21 17	SR	14,21	V	2,64	V	123,45	V	0,43	V	1,38	V	138,01	V	20885	V
2023/09/21 18	SR	8,46	V	2,67	V	136,52	V	0,60	V	1,49	V	137,59	V	21131	V
2023/09/21 19	SR	19,67	V	2,59	V	113,25	V	0,28	V	1,35	V	137,55	V	21052	V
2023/09/21 20	SR	56,55	V	2,49	V	76,05	V	0,00	V	1,30	V	137,17	V	20627	V
2023/09/21 21	SR	128,30	V	2,57	V	59,83	V	0,01	V	1,18	V	137,11	V	20388	V
2023/09/21 22	SR	40,68	V	2,45	V	88,21	V	0,00	V	1,19	V	138,10	V	21040	V
2023/09/21 23	SR	17,99	V	2,45	V	101,17	V	0,00	V	1,31	V	139,58	V	21508	V
2023/09/21 24	SR	22,78	V	2,43	V	90,11	V	0,00	V	1,37	V	140,03	V	21361	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-137.1	2.3-5.7	59.8-224.3	0.0-28.0	0.9-1.6	134.0-141.7	16719.1-22823.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.9	3.2	120.2	4	1.3	138.6	20861.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. Nello

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/22 01	SR	6,64	V	2,57	V	122,71	V	0,00	V	1,49	V	140,47	V	21812	V
2023/09/22 02	SR	6,77	V	2,48	V	128,33	V	0,00	V	1,54	V	140,79	V	21775	V
2023/09/22 03	SR	21,90	V	2,43	V	105,15	V	0,00	V	1,40	V	141,01	V	21777	V
2023/09/22 04	SR	42,88	V	2,45	V	78,20	V	0,00	V	1,37	V	141,05	V	21607	V
2023/09/22 05	SR	20,17	V	2,50	V	102,58	V	0,00	V	1,62	V	141,34	V	21746	V
2023/09/22 06	SR	15,28	V	2,63	V	111,84	V	0,00	V	1,53	V	141,50	V	21602	V
2023/09/22 07	SR	3,50	V	2,89	V	133,91	V	0,00	V	1,65	V	141,52	V	21666	V
2023/09/22 08	SR	2,04	V	2,84	V	144,88	V	0,00	V	1,64	V	141,86	V	21716	V
2023/09/22 09	SR	4,82	V	2,64	V	127,85	V	0,00	V	1,46	V	142,35	V	21643	V
2023/09/22 10	SR	3,58	V	3,07	V	137,87	V	0,00	V	1,51	V	142,76	V	21860	V
2023/09/22 11	SR	2,30	V	2,67	V	152,76	V	0,00	V	1,62	V	142,86	V	21766	V
2023/09/22 12	SR	2,36	V	2,58	V	152,21	V	0,00	V	1,74	V	141,69	V	21563	V
2023/09/22 13	SR	1,96	V	2,75	V	159,50	V	0,03	V	1,68	V	140,65	V	21572	V
2023/09/22 14	SR	13,04	V	2,58	V	130,40	V	0,31	V	1,59	V	140,54	V	21392	V
2023/09/22 15	SR	101,80	V	2,43	V	72,72	V	0,20	V	1,37	V	140,87	V	21074	V
2023/09/22 16	SR	75,65	V	2,49	V	79,79	V	0,00	V	1,42	V	140,45	V	19060	V
2023/09/22 17	SR	17,31	V	2,66	V	123,68	V	0,00	V	1,28	V	135,87	V	18379	V
2023/09/22 18	SR	3,01	V	2,89	V	165,99	V	0,51	V	1,05	V	132,57	V	18251	V
2023/09/22 19	SR	12,93	V	2,58	V	108,80	V	0,23	V	0,94	V	137,79	V	20674	V
2023/09/22 20	SR	11,42	V	2,79	V	130,70	V	0,05	V	1,00	V	137,80	V	18870	V
2023/09/22 21	SR	8,96	V	2,50	V	118,86	V	0,19	V	1,16	V	137,69	V	21004	V
2023/09/22 22	SR	22,93	V	2,51	V	100,32	V	0,00	V	1,10	V	139,93	V	21151	V
2023/09/22 23	SR	39,84	V	2,45	V	85,95	V	0,00	V	1,16	V	140,64	V	21218	V
2023/09/22 24	SR	25,57	V	2,44	V	96,29	V	0,00	V	1,23	V	140,99	V	21205	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-101.8	2.4-3.1	72.7-166.0	0.0-0.5	0.9-1.7	132.6-142.9	18251.0-21859.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.4	2.6	119.6	0.1	1.4	140.2	21015.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

G. Pellik

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/23 01	SR	22,49	V	2,50	V	96,82	V	0,00	V	1,23	V	141,29	V	21169	V
2023/09/23 02	SR	18,09	V	2,56	V	98,85	V	0,00	V	1,20	V	141,37	V	20866	V
2023/09/23 03	SR	14,29	V	2,60	V	117,65	V	0,00	V	1,25	V	141,72	V	20718	V
2023/09/23 04	SR	3,89	V	2,59	V	142,25	V	0,63	V	1,41	V	141,56	V	20946	V
2023/09/23 05	SR	6,79	V	2,48	V	124,82	V	0,84	V	1,39	V	141,51	V	21394	V
2023/09/23 06	SR	8,80	V	2,47	V	125,05	V	0,01	V	1,51	V	141,97	V	21126	V
2023/09/23 07	SR	10,21	V	2,53	V	116,00	V	0,02	V	1,47	V	142,33	V	21120	V
2023/09/23 08	SR	41,62	V	2,50	V	90,18	V	0,01	V	1,43	V	142,28	V	20434	V
2023/09/23 09	SR	71,94	V	2,58	V	84,45	V	0,11	V	1,36	V	142,17	V	20141	V
2023/09/23 10	SR	36,05	V	2,48	V	96,34	V	0,02	V	1,41	V	142,52	V	20244	V
2023/09/23 11	SR	87,41	V	2,41	V	81,83	V	5,23	V	4,63	V	143,02	V	19947	V
2023/09/23 12	SR	12,41	V	2,71	V	125,10	V	8,67	V	4,02	V	137,83	V	20254	V
2023/09/23 13	SR	10,99	V	2,62	V	121,66	V	7,76	V	1,93	V	136,50	V	20487	V
2023/09/23 14	SR	5,90	V	2,67	V	142,59	V	5,89	V	1,78	V	136,75	V	20715	V
2023/09/23 15	SR	13,30	V	2,55	V	125,28	V	4,83	V	1,67	V	137,20	V	20675	V
2023/09/23 16	SR	18,85	V	2,52	V	116,74	V	2,43	V	1,50	V	137,60	V	20872	V
2023/09/23 17	SR	48,97	V	2,59	V	111,84	V	2,50	V	1,48	V	137,85	V	20885	V
2023/09/23 18	SR	21,45	V	3,73	V	166,76	V	1,25	V	0,99	V	134,50	V	16954	V
2023/09/23 19	SR	37,66	V	2,65	V	118,49	V	4,03	V	1,26	V	133,65	V	20599	V
2023/09/23 20	SR	24,60	V	2,90	V	125,07	V	1,26	V	1,21	V	135,31	V	19029	V
2023/09/23 21	SR	0,18	V	3,06	V	189,19	V	3,20	V	1,23	V	132,17	V	20758	V
2023/09/23 22	SR	2,60	V	2,68	V	148,53	V	4,27	V	1,08	V	135,49	V	22307	V
2023/09/23 23	SR	5,93	V	2,64	V	132,71	V	3,10	V	1,18	V	136,51	V	22252	V
2023/09/23 24	SR	6,93	V	2,64	V	127,75	V	2,26	V	1,25	V	137,07	V	22222	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-87.4	2.4-3.7	81.8-189.2	0.0-8.7	1.0-4.6	132.2-143.0	16954.0-22307.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.1	2.7	121.9	2.4	1.6	138.8	20671.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/24 01	SR	4,32	V	2,68	V	137,00	V	0,70	V	1,53	V	137,28	V	22238	V
2023/09/24 02	SR	1,84	V	2,85	V	156,32	V	0,38	V	1,75	V	137,59	V	22175	V
2023/09/24 03	SR	0,00	V	3,42	V	205,95	V	0,12	V	1,82	V	137,93	V	22675	V
2023/09/24 04	SR	26,88	V	4,09	V	213,52	V	0,02	V	2,68	V	137,59	V	23338	V
2023/09/24 05	SR	0,00	V	2,87	V	178,04	V	0,08	V	2,10	V	138,50	V	22469	V
2023/09/24 06	SR	68,45	V	2,49	V	106,92	V	0,99	V	1,51	V	137,27	V	21625	V
2023/09/24 07	SR	38,65	V	2,42	V	86,74	V	0,17	V	1,42	V	137,94	V	22209	V
2023/09/24 08	SR	20,69	V	2,59	V	100,97	V	0,00	V	1,39	V	139,29	V	21988	V
2023/09/24 09	SR	13,02	V	2,58	V	116,86	V	0,00	V	1,41	V	139,73	V	21940	V
2023/09/24 10	SR	12,64	V	2,49	V	112,82	V	0,00	V	1,43	V	140,05	V	22034	V
2023/09/24 11	SR	13,22	V	2,48	V	110,10	V	0,00	V	1,42	V	139,92	V	21950	V
2023/09/24 12	SR	24,96	V	2,45	V	96,04	V	0,00	V	1,32	V	139,93	V	21857	V
2023/09/24 13	SR	28,41	V	2,38	V	88,90	V	0,00	V	1,43	V	140,01	V	21880	V
2023/09/24 14	SR	20,76	V	2,43	V	102,26	V	0,00	V	1,42	V	138,86	V	21654	V
2023/09/24 15	SR	21,45	V	2,50	V	102,30	V	0,40	V	2,82	V	137,30	V	21436	V
2023/09/24 16	SR	50,13	V	2,52	V	98,95	V	0,22	V	1,56	V	136,26	V	21734	V
2023/09/24 17	SR	30,79	V	2,57	V	108,54	V	0,11	V	1,43	V	136,30	V	21493	V
2023/09/24 18	SR	1,25	V	2,81	V	153,04	V	0,68	V	1,26	V	133,35	V	19213	V
2023/09/24 19	SR	5,24	V	2,82	V	140,56	V	0,30	V	1,35	V	135,70	V	19885	V
2023/09/24 20	SR	3,67	V	2,62	V	153,20	V	0,32	V	1,11	V	136,92	V	22174	V
2023/09/24 21	SR	4,64	V	2,60	V	156,50	V	0,60	V	1,12	V	138,36	V	22210	V
2023/09/24 22	SR	6,85	V	2,49	V	139,33	V	1,68	V	1,17	V	138,13	V	22179	V
2023/09/24 23	SR	7,03	V	2,53	V	143,27	V	0,62	V	1,28	V	137,68	V	22358	V
2023/09/24 24	SR	8,31	V	2,56	V	141,68	V	0,06	V	1,46	V	137,58	V	22342	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-68.4	2.4-4.1	86.7-213.5	0.0-1.7	1.1-2.8	133.3-140.0	19213.0-23337.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.2	2.7	131.2	0.3	1.6	137.9	21877.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/25 01	SR	7,42	V	2,54	V	146,89	V	0,02	V	1,21	V	137,75	V	22258	V
2023/09/25 02	SR	7,61	V	2,55	V	138,61	V	0,02	V	1,23	V	137,63	V	22196	V
2023/09/25 03	SR	8,42	V	2,55	V	149,12	V	0,00	V	1,30	V	137,76	V	22181	V
2023/09/25 04	SR	8,23	V	2,47	V	148,31	V	0,00	V	1,29	V	138,09	V	22349	V
2023/09/25 05	SR	8,25	V	2,44	V	143,64	V	0,00	V	1,53	V	138,30	V	22426	V
2023/09/25 06	SR	7,75	V	2,60	V	146,63	V	0,00	V	1,47	V	138,59	V	22417	V
2023/09/25 07	SR	7,41	V	2,75	V	141,83	V	0,00	V	1,33	V	138,53	V	22575	V
2023/09/25 08	SR	7,47	V	2,58	V	138,02	V	0,01	V	1,31	V	138,94	V	22256	V
2023/09/25 09	SR	9,50	V	2,51	V	118,37	V	0,00	V	1,34	V	138,21	V	21529	V
2023/09/25 10	SR	25,04	V	2,43	V	88,22	V	0,00	V	1,44	V	137,29	V	21153	V
2023/09/25 11	SR	6,73	V	2,41	V	126,77	V	0,00	V	1,28	V	136,75	V	21114	V
2023/09/25 12	SR	4,46	V	2,39	V	139,61	V	0,01	V	1,28	V	136,97	V	21221	V
2023/09/25 13	SR	2,87	V	2,62	V	147,31	V	0,10	V	1,37	V	137,57	V	21448	V
2023/09/25 14	SR	2,83	V	2,52	V	146,44	V	0,46	V	1,29	V	138,16	V	21466	V
2023/09/25 15	SR	4,41	V	2,44	V	138,23	V	0,37	V	1,31	V	138,52	V	21612	V
2023/09/25 16	SR	13,31	V	2,37	V	104,04	V	0,07	V	1,27	V	138,77	V	21053	V
2023/09/25 17	SR	39,91	V	2,76	V	117,20	V	0,59	V	1,20	V	136,00	V	17494	V
2023/09/25 18	SR	0,00	V	2,73	V	153,82	V	0,00	V	1,09	V	132,71	V	19311	V
2023/09/25 19	SR	3,45	V	2,63	V	125,94	V	0,00	V	1,19	V	137,61	V	21728	V
2023/09/25 20	SR	5,74	V	2,60	V	116,12	V	0,00	V	1,31	V	140,05	V	22069	V
2023/09/25 21	SR	5,15	V	2,53	V	124,70	V	0,01	V	1,33	V	141,12	V	22182	V
2023/09/25 22	SR	4,38	V	2,55	V	131,74	V	0,03	V	1,39	V	141,46	V	22297	V
2023/09/25 23	SR	4,51	V	2,53	V	121,43	V	0,00	V	1,78	V	141,78	V	22298	V
2023/09/25 24	SR	4,72	V	2,54	V	118,69	V	0,00	V	1,44	V	142,01	V	22429	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-39.9	2.4-2.8	88.2-153.8	0.0-0.6	1.1-1.8	132.7-142.0	17493.9-22575.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	8.3	2.5	132.2	0.1	1.3	138.4	21627.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: