

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/19 01	SR	27,47	V	0,32	V	121,08	V	0,00	V	2,14	V	114,31	V	30525	V
2019/09/19 02	SR	116,61	V	1,45	V	72,54	V	0,05	V	0,97	V	114,23	V	27852	V
2019/09/19 03	SR	44,09	V	0,47	V	105,35	V	0,00	V	1,19	V	114,13	V	28633	V
2019/09/19 04	SR	31,07	V	0,28	V	98,43	V	0,00	V	1,11	V	114,14	V	28421	V
2019/09/19 05	SR	36,29	V	0,32	V	91,45	V	0,00	V	1,11	V	114,32	V	28268	V
2019/09/19 06	SR	61,22	V	0,77	V	84,16	V	0,02	V	1,71	V	113,98	V	26965	V
2019/09/19 07	SR	21,23	V	0,28	V	109,24	V	0,00	V	0,70	V	111,96	V	26552	V
2019/09/19 08	SR	19,56	V	0,28	V	108,62	V	0,00	V	3,84	V	106,56	V	28023	V
2019/09/19 09	SR	22,77	V	0,28	V	109,25	V	0,00	V	3,03	V	99,01	V	27424	V
2019/09/19 10	SR	31,14	V	0,42	V	107,77	V	0,00	V	2,56	V	95,13	V	28651	V
2019/09/19 11	SR	18,13	V	0,34	V	125,92	V	0,00	V	2,58	V	93,35	V	29902	V
2019/09/19 12	SR	31,04	V	0,35	V	114,28	V	0,00	V	1,22	V	102,23	V	30395	V
2019/09/19 13	SR	25,04	V	0,31	V	114,38	V	0,00	V	1,14	V	102,90	V	29873	V
2019/09/19 14	SR	22,61	V	0,30	V	116,33	V	0,00	V	1,21	V	102,91	V	29353	V
2019/09/19 15	SR	22,99	V	0,29	V	113,61	V	0,00	V	1,36	V	103,19	V	28235	V
2019/09/19 16	SR	29,15	V	0,30	V	102,58	V	0,00	V	1,22	V	102,99	V	28053	V
2019/09/19 17	SR	37,53	V	0,32	V	96,13	V	0,00	V	1,07	V	102,67	V	27345	V
2019/09/19 18	SR	35,89	V	0,32	V	99,37	V	0,00	V	1,04	V	102,78	V	27392	V
2019/09/19 19	SR	13,51	V	0,28	V	135,22	V	0,00	V	1,25	V	103,12	V	28574	V
2019/09/19 20	SR	13,53	V	0,28	V	136,01	V	0,00	V	1,19	V	103,19	V	28810	V
2019/09/19 21	SR	11,99	V	0,28	V	132,19	V	0,00	V	1,63	V	103,49	V	30017	V
2019/09/19 22	SR	24,37	V	0,32	V	107,95	V	0,00	V	1,83	V	103,42	V	30059	V
2019/09/19 23	SR	15,78	V	0,29	V	123,81	V	0,00	V	1,90	V	103,62	V	30403	V
2019/09/19 24	SR	56,28	V	0,97	V	99,34	V	0,00	V	1,53	V	107,47	V	30477	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-116.6	0.3-1.4	72.5-136.0	0.0-0.1	0.7-3.8	93.3-114.3	26551.9-30525.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.1	0.4	109.4	0	1.6	105.6	28758.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. AR

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/20 01	SR	63,89	V	0,99	V	91,00	V	0,00	V	2,05	V	114,72	V	29950	V
2019/09/20 02	SR	107,46	V	2,41	V	85,72	V	0,00	V	3,27	V	113,05	V	29562	V
2019/09/20 03	SR	12,17	V	0,27	V	136,13	V	0,00	V	1,15	V	114,18	V	30618	V
2019/09/20 04	SR	10,61	V	0,26	V	147,79	V	0,00	V	1,77	V	115,36	V	29968	V
2019/09/20 05	SR	11,67	V	0,25	V	141,22	V	0,00	V	2,34	V	115,56	V	30583	V
2019/09/20 06	SR	14,72	V	0,25	V	125,01	V	0,00	V	2,11	V	115,08	V	29535	V
2019/09/20 07	SR	34,92	V	0,32	V	89,19	V	0,00	V	1,74	V	114,32	V	28164	V
2019/09/20 08	SR	35,36	V	0,33	V	91,76	V	0,00	V	1,13	V	113,89	V	28438	V
2019/09/20 09	SR	27,58	V	0,31	V	97,37	V	0,00	V	2,23	V	108,92	V	28592	V
2019/09/20 10	SR	23,38	V	0,30	V	96,49	V	0,00	V	1,75	NV	106,21	V	30804	V
2019/09/20 11	SR	30,42	V	0,29	V	86,02	V	0,00	V	1,35	V	104,08	V	30695	V
2019/09/20 12	SR	32,32	V	0,29	V	83,61	V	0,00	V	0,99	V	106,84	V	30266	V
2019/09/20 13	SR	37,86	V	0,31	V	80,93	V	0,00	V	0,95	V	113,93	V	30448	V
2019/09/20 14	SR	55,45	V	0,38	V	66,16	V	0,00	V	1,77	V	109,91	V	27935	V
2019/09/20 15	SR	30,33	V	0,31	V	93,15	V	0,00	V	1,67	V	104,54	V	29541	V
2019/09/20 16	SR	29,31	V	0,28	V	87,78	V	0,00	V	1,22	V	103,71	V	28660	V
2019/09/20 17	SR	44,01	V	0,38	V	84,61	V	0,00	V	1,09	V	103,58	V	28746	V
2019/09/20 18	SR	41,87	V	0,35	V	90,53	V	0,00	V	0,74	V	106,61	V	27804	V
2019/09/20 19	SR	58,81	V	0,47	V	87,12	V	0,00	V	0,68	V	113,23	V	27926	V
2019/09/20 20	SR	126,62	V	2,11	V	66,75	V	0,18	V	0,65	V	113,05	V	26608	V
2019/09/20 21	SR	19,51	V	0,27	V	118,63	V	0,00	V	1,08	V	114,86	V	29713	V
2019/09/20 22	SR	18,08	V	0,26	V	126,60	V	0,00	V	1,42	V	115,87	V	29928	V
2019/09/20 23	SR	17,70	V	0,28	V	125,62	V	0,00	V	1,22	V	114,99	V	29876	V
2019/09/20 24	SR	13,02	V	0,30	V	132,86	V	0,00	V	1,18	V	115,00	V	30425	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-126.6	0.3-2.4	66.2-147.8	0.0-0.2	0.7-3.3	103.6-115.9	26607.5-30803.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.4	0.5	101.3	0	1.5	111.3	29366.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/21 01	SR	12,87	V	0,31	V	129,95	V	0,00	V	1,37	V	115,41	V	29920	V
2019/09/21 02	SR	15,95	V	0,27	V	122,13	V	0,00	V	0,90	V	115,58	V	29402	V
2019/09/21 03	SR	18,08	V	0,28	V	118,20	V	0,00	V	1,00	V	115,68	V	29743	V
2019/09/21 04	SR	16,41	V	0,28	V	123,95	V	0,00	V	0,98	V	115,76	V	29472	V
2019/09/21 05	SR	35,57	V	0,38	V	100,13	V	0,00	V	0,81	V	115,38	V	28537	V
2019/09/21 06	SR	31,51	V	0,30	V	93,93	V	0,00	V	0,79	V	114,88	V	28367	V
2019/09/21 07	SR	29,52	V	0,28	V	97,19	V	0,00	V	0,87	V	115,24	V	28634	V
2019/09/21 08	SR	28,75	V	0,31	V	96,49	V	0,00	V	1,49	V	115,76	V	29156	V
2019/09/21 09	SR	31,98	V	0,29	V	93,96	V	0,00	V	0,86	V	116,01	V	29192	V
2019/09/21 10	SR	49,36	V	0,37	V	79,76	V	0,00	V	0,77	V	116,07	V	30715	V
2019/09/21 11	SR	53,87	V	0,33	V	74,23	V	0,00	V	0,80	V	115,87	V	30081	V
2019/09/21 12	SR	38,63	V	0,29	V	87,59	V	0,00	V	0,83	V	116,00	V	30768	V
2019/09/21 13	SR	37,99	V	0,43	V	92,42	V	0,01	V	2,27	V	116,02	V	30957	V
2019/09/21 14	SR	38,59	V	0,28	V	86,58	V	0,00	V	1,96	V	104,24	V	28740	V
2019/09/21 15	SR	74,23	V	0,58	V	77,80	V	0,00	V	0,65	V	103,96	V	28080	V
2019/09/21 16	SR	41,29	V	0,31	V	89,49	V	0,00	V	0,83	V	103,92	V	27958	V
2019/09/21 17	SR	84,63	V	0,48	V	78,43	V	0,00	V	0,79	V	103,70	V	28043	V
2019/09/21 18	SR	55,07	V	0,33	V	87,41	V	0,00	V	0,80	V	103,88	V	28018	V
2019/09/21 19	SR	50,62	V	0,38	V	96,37	V	0,00	V	0,87	V	103,89	V	28551	V
2019/09/21 20	SR	74,11	V	0,73	V	94,86	V	0,00	V	1,06	V	103,96	V	28969	V
2019/09/21 21	SR	68,34	V	0,77	V	101,53	V	0,00	V	1,26	V	103,93	V	29372	V
2019/09/21 22	SR	40,10	V	0,41	V	111,28	V	0,00	V	1,40	V	103,17	V	29921	V
2019/09/21 23	SR	29,23	V	0,29	V	115,93	V	0,00	V	1,01	V	102,56	V	29270	V
2019/09/21 24	SR	25,64	V	0,27	V	117,58	V	0,00	V	1,01	V	102,80	V	29863	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-84.6	0.3-0.8	74.2-129.9	0.0-0.0	0.7-2.3	102.6-116.1	27957.6-30956.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.9	0.4	98.6	0	1.1	110.2	29238.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/22 01	SR	35,46	V	0,36	V	111,20	V	0,00	V	0,98	V	103,54	V	29812	V
2019/09/22 02	SR	29,59	V	0,30	V	118,23	V	0,00	V	1,25	V	103,03	V	29868	V
2019/09/22 03	SR	25,14	V	0,26	V	117,60	V	0,00	V	1,10	V	101,54	V	29887	V
2019/09/22 04	SR	19,82	V	0,24	V	113,91	V	0,00	V	0,87	V	103,10	V	30090	V
2019/09/22 05	SR	22,22	V	0,25	V	109,14	V	0,00	V	0,83	V	103,63	V	29981	V
2019/09/22 06	SR	27,37	V	0,27	V	108,05	V	0,00	V	1,00	V	103,76	V	30270	V
2019/09/22 07	SR	32,57	V	0,32	V	102,93	V	0,00	V	1,06	V	103,36	V	29914	V
2019/09/22 08	SR	40,40	V	0,35	V	97,85	V	0,00	V	1,01	V	103,47	V	29752	V
2019/09/22 09	SR	21,57	V	0,27	V	112,93	V	0,00	V	1,19	V	103,21	V	30608	V
2019/09/22 10	SR	18,77	V	0,29	V	117,61	V	0,00	V	1,06	V	102,26	V	31123	V
2019/09/22 11	SR	16,49	V	0,24	V	120,26	V	0,00	V	0,72	V	101,80	V	30656	V
2019/09/22 12	SR	16,77	V	0,25	V	123,13	V	0,00	V	0,65	V	103,23	V	30584	V
2019/09/22 13	SR	13,83	V	0,25	V	127,73	V	0,00	V	0,80	V	103,70	V	31494	V
2019/09/22 14	SR	13,25	V	0,24	V	127,63	V	0,00	V	0,86	V	103,82	V	30422	V
2019/09/22 15	SR	41,09	V	0,42	V	100,70	V	0,00	V	0,73	V	103,48	V	27824	V
2019/09/22 16	SR	26,60	V	0,29	V	110,86	V	0,00	V	0,84	V	103,25	V	27918	V
2019/09/22 17	SR	48,71	V	1,08	V	110,43	V	0,11	V	0,91	V	103,28	V	28404	V
2019/09/22 18	SR	45,34	V	0,43	V	103,98	V	0,00	V	0,93	V	103,35	V	29100	V
2019/09/22 19	SR	61,13	V	0,55	V	95,32	V	0,00	V	0,74	V	102,79	V	27175	V
2019/09/22 20	SR	18,78	V	0,24	V	124,10	V	0,00	V	0,78	V	102,95	V	28658	V
2019/09/22 21	SR	34,08	V	0,40	V	113,26	V	0,01	V	0,78	V	102,94	V	28871	V
2019/09/22 22	SR	38,06	V	0,28	V	94,79	V	0,00	V	0,73	V	102,85	V	28500	V
2019/09/22 23	SR	33,49	V	0,34	V	96,25	V	0,00	V	0,81	V	102,94	V	29279	V
2019/09/22 24	SR	33,60	V	0,29	V	89,84	V	0,00	V	0,71	V	103,00	V	28991	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-61.1	0.2-1.1	89.8-127.7	0.0-0.1	0.6-1.2	101.5-103.8	27175.3-31494.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.8	0.3	110.3	0	0.9	103.1	29549.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 