


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/21 01	SR	3,60	V	0,04	V	156,98	V	0,00	V	0,93	V	132,39	V	33051	V
2017/09/21 02	SR	35,04	V	0,06	V	104,18	V	0,00	V	0,80	V	133,93	V	31477	V
2017/09/21 03	SR	35,31	V	0,07	V	105,90	V	0,00	V	0,77	V	133,78	V	31493	V
2017/09/21 04	SR	81,71	V	0,16	V	65,42	V	0,00	V	0,62	V	134,60	V	31081	V
2017/09/21 05	SR	57,65	V	0,11	V	70,80	V	0,00	V	0,93	V	134,75	V	32705	V
2017/09/21 06	SR	88,53	V	0,13	V	64,85	V	0,00	V	1,05	V	137,24	V	32737	V
2017/09/21 07	SR	37,24	V	0,12	V	96,32	V	0,00	V	1,32	V	134,91	V	33747	V
2017/09/21 08	SR	9,69	V	0,10	V	131,91	V	0,00	V	1,95	V	130,67	V	35116	V
2017/09/21 09	SR	9,28	V	0,01	V	128,69	V	0,00	V	1,47	V	127,17	V	34946	V
2017/09/21 10	SR	18,46	V	0,02	V	106,42	V	0,00	V	1,18	V	126,51	V	33873	V
2017/09/21 11	SR	28,47	V	0,01	V	91,03	V	0,00	V	1,03	V	128,22	V	33314	V
2017/09/21 12	SR	54,98	V	0,48	V	82,78	V	0,12	V	0,96	V	131,80	V	31868	V
2017/09/21 13	SR	26,66	V	0,01	V	103,29	V	0,00	V	1,05	V	127,17	V	32542	V
2017/09/21 14	SR	26,12	V	0,01	V	105,15	V	0,00	V	0,95	V	128,89	V	31853	V
2017/09/21 15	SR	32,36	V	0,02	V	109,55	V	0,00	V	1,09	V	122,27	V	32896	V
2017/09/21 16	SR	79,90	V	0,12	V	77,92	V	0,00	V	0,80	V	118,58	V	26126	V
2017/09/21 17	SR	147,52	V	3,75	V	163,53	V	7,87	V	0,96	V	111,42	V	23604	V
2017/09/21 18	SR	L 414,94	18	L 26,70	18	115,19	V	28,71	V	4,76	V	105,03	V	16219	V
2017/09/21 19	SP	157,32	V	26,77	V	169,15	V	15,68	V	2,31	V	108,46	V	20567	V
2017/09/21 20	AV	739,38	V	116,19	V	305,74	V	18,19	V	1,41	V	107,64	V	16942	V
2017/09/21 21	AV	24,57	V	5,85	V	258,84	V	1,42	V	0,91	V	113,15	V	28781	V
2017/09/21 22	AV	12,71	V	4,19	V	175,64	V	3,70	V	1,08	V	123,05	V	34759	V
2017/09/21 23	SR	6,16	V	2,54	V	188,85	V	3,80	V	1,03	V	120,21	V	33740	V
2017/09/21 24	SR	6,01	V	1,86	V	188,48	V	3,43	V	1,14	V	122,46	V	34390	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-414.9	0.0-26.7	64.8-188.8	0.0-28.7	0.6-4.8	105.0-137.2	16219.1-35116.2
Supero Orario	1	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60	1.8	112.9	2.2	1.2	127.1	31338.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/22 01	SR	15,55	V	1,59	V	132,98	V	1,23	V	0,97	V	123,38	V	32324	V
2017/09/22 02	SR	10,07	V	1,25	V	152,96	V	0,61	V	0,99	V	124,00	V	32423	V
2017/09/22 03	SR	10,66	V	0,98	V	146,14	V	0,97	V	0,93	V	124,11	V	32086	V
2017/09/22 04	SR	6,65	V	0,82	V	163,60	V	0,85	V	1,03	V	123,54	V	33156	V
2017/09/22 05	SR	13,44	V	0,74	V	165,41	V	0,27	V	1,51	V	121,56	V	34459	V
2017/09/22 06	SR	44,77	V	0,64	V	118,59	V	0,00	V	0,96	V	122,84	V	32520	V
2017/09/22 07	SR	95,06	V	0,95	V	87,51	V	0,24	V	1,04	V	129,47	V	31068	V
2017/09/22 08	SR	53,02	V	0,93	V	112,42	V	0,00	V	1,65	V	128,12	V	29993	V
2017/09/22 09	SR	6,15	V	0,37	V	162,49	V	0,00	V	1,11	V	123,07	V	32637	V
2017/09/22 10	SR	28,53	V	0,22	V	116,35	V	0,09	V	0,80	V	121,05	V	30344	V
2017/09/22 11	SR	33,29	V	0,13	V	113,78	V	0,00	V	0,83	V	120,45	V	30973	V
2017/09/22 12	SR	13,31	V	0,05	V	136,06	V	0,00	V	1,07	V	117,12	V	31787	V
2017/09/22 13	SR	6,98	V	0,01	V	148,92	V	0,00	V	1,29	V	113,35	V	31870	V
2017/09/22 14	SR	12,37	V	0,01	V	130,83	V	0,00	V	1,20	V	112,70	V	32067	V
2017/09/22 15	SR	63,26	V	0,04	V	91,07	V	0,00	V	0,92	V	115,90	V	30458	V
2017/09/22 16	SR	46,75	V	0,06	V	112,13	V	0,00	V	1,18	V	115,00	V	32172	V
2017/09/22 17	SR	116,59	V	0,12	V	67,51	V	0,00	V	0,80	V	120,64	V	30958	V
2017/09/22 18	SR	109,56	V	0,11	V	82,69	V	0,00	V	1,29	V	128,46	V	32942	V
2017/09/22 19	SR	21,35	V	0,01	V	136,29	V	0,00	V	2,13	V	134,04	V	34804	V
2017/09/22 20	SR	15,12	V	0,01	V	130,74	V	0,00	V	2,45	V	135,89	V	34947	V
2017/09/22 21	SR	21,22	V	0,01	V	107,90	V	0,00	V	1,64	V	134,34	V	32796	V
2017/09/22 22	SR	19,76	V	0,01	V	120,47	V	0,00	V	1,29	V	129,43	V	32803	V
2017/09/22 23	SR	24,42	V	0,01	V	118,23	V	0,00	V	1,05	V	128,07	V	33084	V
2017/09/22 24	SR	74,35	V	0,03	V	92,81	V	0,00	V	0,84	V	128,97	V	32212	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.2-116.6	0.0-1.6	67.5-165.4	0.0-1.2	0.8-2.5	112.7-135.9	29993.0-34946.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.9	0.4	122.8	0.2	1.2	124	32286.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/23 01	SR	55,34	V	0,01	V	89,88	V	0,00	V	0,76	V	130,98	V	32007	V
2017/09/23 02	SR	43,50	V	0,01	V	93,07	V	0,00	V	0,75	V	130,61	V	31648	V
2017/09/23 03	SR	84,71	V	0,02	V	66,94	V	0,00	V	0,68	V	129,88	V	30800	V
2017/09/23 04	SR	53,44	V	0,06	V	86,35	V	0,00	V	0,60	V	128,48	V	30376	V
2017/09/23 05	SR	34,22	V	0,02	V	103,63	V	0,00	V	0,75	V	131,12	V	32401	V
2017/09/23 06	SR	23,70	V	0,01	V	104,18	V	0,00	V	0,69	V	131,26	V	31884	V
2017/09/23 07	SR	26,02	V	0,01	V	101,81	V	0,00	V	0,77	V	131,06	V	32112	V
2017/09/23 08	SR	78,49	V	0,03	V	81,67	V	0,00	V	0,69	V	131,29	V	31557	V
2017/09/23 09	SR	13,47	V	0,01	V	118,38	V	0,00	V	0,79	V	130,47	V	32401	V
2017/09/23 10	SR	4,21	V	0,01	V	152,26	V	0,00	V	1,16	V	130,39	V	34097	V
2017/09/23 11	SR	8,62	V	0,01	V	137,84	V	0,00	V	1,34	V	131,28	V	34046	V
2017/09/23 12	SR	36,61	V	0,09	V	121,78	V	0,00	V	1,25	V	130,01	V	32329	V
2017/09/23 13	SR	9,92	V	0,01	V	133,22	V	0,00	V	1,05	V	128,85	V	32097	V
2017/09/23 14	SR	18,89	V	0,01	V	126,13	V	0,00	V	0,96	V	128,33	V	31992	V
2017/09/23 15	SR	65,37	V	0,21	V	88,57	V	0,03	V	0,92	V	128,60	V	31507	V
2017/09/23 16	SR	85,31	V	0,07	V	71,76	V	0,00	V	0,82	V	129,01	V	30851	V
2017/09/23 17	SR	73,34	V	0,30	V	96,49	V	0,06	V	0,74	V	127,01	V	30346	V
2017/09/23 18	SR	28,85	V	0,01	V	109,38	V	0,00	V	0,81	V	127,16	V	31489	V
2017/09/23 19	SR	71,63	V	0,13	V	87,99	V	0,00	V	0,72	V	129,50	V	31138	V
2017/09/23 20	SR	84,39	V	0,16	V	93,04	V	0,00	V	0,70	V	129,69	V	31155	V
2017/09/23 21	SR	81,34	V	0,07	V	84,05	V	0,00	V	0,61	V	129,48	V	30397	V
2017/09/23 22	SR	27,04	V	0,01	V	118,79	V	0,00	V	0,79	V	130,63	V	31855	V
2017/09/23 23	SR	30,84	V	0,01	V	96,35	V	0,00	V	0,73	V	131,76	V	31775	V
2017/09/23 24	SR	23,46	V	0,01	V	114,93	V	0,00	V	0,73	V	132,07	V	31822	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.2-85.3	0.0-0.3	66.9-152.3	0.0-0.1	0.6-1.3	127.0-132.1	30346.0-34096.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.3	0.1	103.3	0	0.8	130	31753.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/24 01	SR	47,31	V	0,01	V	93,44	V	0,00	V	0,69	V	131,91	V	31701	V
2017/09/24 02	SR	66,42	V	1,09	V	95,08	V	1,12	V	0,70	V	132,24	V	31741	V
2017/09/24 03	SR	35,09	V	0,01	V	99,26	V	0,00	V	0,81	V	133,78	V	32020	V
2017/09/24 04	SR	19,24	V	0,01	V	115,76	V	0,00	V	0,83	V	135,10	V	32785	V
2017/09/24 05	SR	17,24	V	0,01	V	123,57	V	0,00	V	0,89	V	135,38	V	33175	V
2017/09/24 06	SR	39,92	V	0,36	V	114,84	V	0,11	V	0,88	V	134,62	V	33110	V
2017/09/24 07	SR	7,24	V	0,01	V	151,37	V	0,00	V	1,32	V	137,84	V	35040	V
2017/09/24 08	SR	10,44	V	0,01	V	131,32	V	0,00	V	1,23	V	137,80	V	33654	V
2017/09/24 09	SR	34,28	V	0,11	V	110,09	V	0,01	V	0,90	V	132,71	V	32461	V
2017/09/24 10	SR	25,37	V	0,02	V	110,34	V	0,00	V	0,81	V	130,96	V	31635	V
2017/09/24 11	SR	19,88	V	0,02	V	122,11	V	0,00	V	0,93	V	130,92	V	32839	V
2017/09/24 12	SR	54,90	V	0,49	V	108,01	V	0,17	V	0,97	V	131,87	V	32238	V
2017/09/24 13	SR	12,68	V	0,01	V	135,36	V	0,00	V	1,09	V	132,80	V	33194	V
2017/09/24 14	SR	17,35	V	0,01	V	122,11	V	0,00	V	0,98	V	133,49	V	33046	V
2017/09/24 15	SR	20,03	V	0,01	V	114,51	V	0,00	V	1,11	V	130,71	V	33617	V
2017/09/24 16	SR	52,25	V	0,34	V	92,53	V	0,07	V	1,02	V	132,61	V	32742	V
2017/09/24 17	SR	36,86	V	0,01	V	88,65	V	0,00	V	0,90	V	132,32	V	31573	V
2017/09/24 18	SR	40,99	V	0,01	V	84,52	V	0,00	V	0,94	V	131,69	V	31859	V
2017/09/24 19	SR	27,46	V	0,01	V	103,07	V	0,00	V	1,00	V	132,11	V	33172	V
2017/09/24 20	SR	82,03	V	0,73	V	69,97	V	0,25	V	0,80	V	131,84	V	31652	V
2017/09/24 21	SR	53,17	V	0,05	V	81,23	V	0,00	V	3,11	V	129,22	V	34431	V
2017/09/24 22	SR	60,55	V	0,07	V	78,90	V	0,00	V	1,33	V	125,97	V	34670	V
2017/09/24 23	SR	64,55	V	0,02	V	77,32	V	0,00	V	1,65	V	129,83	V	31690	V
2017/09/24 24	SR	37,94	V	0,01	V	86,37	V	0,00	V	0,88	V	132,68	V	32376	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-82.0	0.0-1.1	70.0-151.4	0.0-1.1	0.7-3.1	126.0-137.8	31573.0-35039.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.8	0.1	104.6	0.1	1.1	132.5	32767.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/25 01	SR	48,73	V	0,04	V	79,95	V	0,00	V	0,86	V	133,25	V	32283	V
2017/09/25 02	SR	66,64	V	0,06	V	67,27	V	0,00	V	0,77	V	133,99	V	31552	V
2017/09/25 03	SR	53,41	V	0,07	V	68,06	V	0,00	V	0,75	V	132,33	V	31310	V
2017/09/25 04	SR	36,95	V	0,07	V	79,60	V	0,00	V	0,83	V	132,96	V	31938	V
2017/09/25 05	SR	35,70	V	0,02	V	86,59	V	0,00	V	0,87	V	134,50	V	32093	V
2017/09/25 06	SR	18,51	V	0,01	V	111,88	V	0,00	V	1,43	V	135,53	V	34024	V
2017/09/25 07	SR	42,50	V	0,61	V	103,66	V	0,20	V	1,28	V	135,75	V	34001	V
2017/09/25 08	SR	17,06	V	0,07	V	117,31	V	0,00	V	1,51	V	134,86	V	33995	V
2017/09/25 09	SR	29,97	V	0,05	V	102,92	V	0,00	V	1,28	V	136,02	V	33429	V
2017/09/25 10	SR	21,84	V	0,02	V	114,55	V	0,00	V	1,16	V	135,69	V	33291	V
2017/09/25 11	SR	35,74	V	0,02	V	93,03	V	0,00	V	0,87	V	131,70	V	33137	V
2017/09/25 12	SR	39,51	V	0,01	V	86,61	V	0,00	V	0,87	V	130,62	V	32805	V
2017/09/25 13	SR	44,54	V	0,01	V	84,13	V	0,00	V	0,84	V	130,57	V	32556	V
2017/09/25 14	SR	90,64	V	0,11	V	64,34	V	0,00	V	0,94	V	131,33	V	33161	V
2017/09/25 15	SR	91,16	V	0,15	V	65,76	V	0,00	V	1,01	V	130,93	V	33348	V
2017/09/25 16	SR	29,13	V	0,01	V	94,70	V	0,00	V	0,92	V	132,73	V	33365	V
2017/09/25 17	SR	29,58	V	0,01	V	95,61	V	0,00	V	0,93	V	132,83	V	33601	V
2017/09/25 18	SR	27,39	V	0,01	V	93,49	V	0,00	V	0,81	V	131,30	V	32650	V
2017/09/25 19	SR	23,61	V	0,01	V	95,46	V	0,00	V	0,71	V	130,75	V	32174	V
2017/09/25 20	SR	51,55	V	0,96	V	86,66	V	0,91	V	0,64	V	130,62	V	31390	V
2017/09/25 21	SR	16,54	V	0,01	V	109,54	V	0,00	V	0,68	V	129,67	V	31970	V
2017/09/25 22	SR	2,80	V	0,01	V	162,24	V	0,00	V	1,01	V	131,87	V	34994	V
2017/09/25 23	SR	10,17	V	0,01	V	131,39	V	0,00	V	0,98	V	132,41	V	34538	V
2017/09/25 24	SR	43,98	V	0,07	V	105,69	V	0,00	V	0,94	V	132,50	V	33581	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-91.2	0.0-1.0	64.3-162.2	0.0-0.9	0.6-1.5	129.7-136.0	31309.6-34994.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.8	0.1	95.9	0	1	132.7	32966
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/26 01	SR	30,28	V	0,01	V	98,49	V	0,00	V	1,03	V	133,05	V	33807	V
2017/09/26 02	SR	46,18	V	0,01	V	83,12	V	0,00	V	0,90	V	133,55	V	33083	V
2017/09/26 03	SR	41,39	V	0,01	V	87,70	V	0,00	V	0,87	V	132,45	V	33264	V
2017/09/26 04	SR	63,80	V	0,05	V	90,28	V	0,00	V	0,89	V	133,35	V	32817	V
2017/09/26 05	SR	53,67	V	0,01	V	82,94	V	0,00	V	0,89	V	133,19	V	32277	V
2017/09/26 06	SR	19,55	V	0,01	V	116,50	V	0,00	V	0,95	V	132,52	V	33556	V
2017/09/26 07	SR	44,52	V	0,01	V	89,61	V	0,00	V	0,88	V	134,10	V	32863	V
2017/09/26 08	SR	54,73	V	0,03	V	83,38	V	0,00	V	0,91	V	134,36	V	32440	V
2017/09/26 09	SR	56,33	V	0,04	V	79,81	V	0,00	V	0,91	V	134,47	V	32145	V
2017/09/26 10	SR	53,67	V	0,03	V	78,41	V	0,00	V	0,88	V	135,19	V	32123	V
2017/09/26 11	SR	76,37	V	0,08	V	69,29	V	0,00	V	0,91	V	135,40	V	31509	V
2017/09/26 12	SR	87,86	V	0,12	V	67,21	V	0,00	V	0,93	V	133,74	V	31347	V
2017/09/26 13	SR	53,30	V	0,04	V	79,32	V	0,00	V	1,03	V	132,98	V	31785	V
2017/09/26 14	SR	35,12	V	0,03	V	91,97	V	0,00	V	1,10	V	132,95	V	32102	V
2017/09/26 15	SR	9,45	V	0,01	V	136,25	V	0,00	V	1,32	V	132,05	V	33067	V
2017/09/26 16	SR	4,73	V	0,01	V	153,54	V	0,00	V	1,46	V	134,51	V	33959	V
2017/09/26 17	SR	6,08	V	0,01	V	153,22	V	0,00	V	1,92	V	135,44	V	34344	V
2017/09/26 18	SR	11,50	V	0,01	V	134,62	V	0,00	V	1,55	V	134,30	V	33901	V
2017/09/26 19	SR	22,87	V	0,02	V	113,94	V	0,00	V	1,12	V	132,83	V	31907	V
2017/09/26 20	SR	12,11	V	0,01	V	113,26	V	0,00	V	0,91	V	131,05	V	31969	V
2017/09/26 21	SR	14,64	V	0,01	V	112,28	V	0,00	V	0,88	V	131,21	V	32176	V
2017/09/26 22	SR	21,09	V	0,01	V	101,70	V	0,00	V	1,01	V	129,70	V	32514	V
2017/09/26 23	SR	37,53	V	0,04	V	92,82	V	0,00	V	1,02	V	131,31	V	32576	V
2017/09/26 24	SR	53,02	V	0,08	V	89,34	V	0,00	V	1,05	V	133,10	V	32253	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-87.9	0.0-0.1	67.2-153.5	0.0-0.0	0.9-1.9	129.7-135.4	31347.0-34343.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.9	0	100	0	1.1	133.2	32657.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/27 01	SR	20,03	V	0,01	V	102,13	V	0,00	V	0,91	V	133,28	V	32056	V
2017/09/27 02	SR	10,29	V	0,01	V	122,18	V	0,00	V	1,10	V	134,49	V	33418	V
2017/09/27 03	SR	31,21	V	0,01	V	96,15	V	0,00	V	1,00	V	133,91	V	32707	V
2017/09/27 04	SR	73,01	V	0,19	V	78,45	V	0,02	V	0,87	V	133,17	V	31724	V
2017/09/27 05	SR	42,24	V	0,02	V	89,35	V	0,00	V	0,93	V	133,05	V	31670	V
2017/09/27 06	SR	22,16	V	0,04	V	115,37	V	0,00	V	1,07	V	135,17	V	32434	V
2017/09/27 07	SR	17,09	V	0,01	V	114,08	V	0,00	V	1,23	V	136,79	V	32544	V
2017/09/27 08	SR	32,27	V	0,03	V	93,36	V	0,00	V	1,27	V	137,62	V	32086	V
2017/09/27 09	SR	33,95	V	0,03	V	95,66	V	0,00	V	1,31	V	137,79	V	31979	V
2017/09/27 10	SR	32,17	V	0,03	V	94,99	V	0,00	V	1,07	V	135,94	V	31834	V
2017/09/27 11	SR	31,08	V	0,01	V	94,30	V	0,00	V	0,97	V	135,37	V	31174	V
2017/09/27 12	SR	18,02	V	0,01	V	101,30	V	0,00	V	0,85	V	136,12	V	30706	V
2017/09/27 13	SR	17,69	V	0,02	V	107,34	V	0,00	V	0,92	V	136,05	V	31329	V
2017/09/27 14	SR	35,84	V	0,02	V	85,62	V	0,00	V	0,89	V	136,95	V	30858	V
2017/09/27 15	SR	18,36	V	0,01	V	102,66	V	0,00	V	0,97	V	136,83	V	30818	V
2017/09/27 16	SR	11,92	V	0,01	V	118,74	V	0,00	V	1,09	V	135,39	V	31773	V
2017/09/27 17	SR	8,98	V	0,01	V	133,87	V	0,00	V	1,25	V	135,67	V	32177	V
2017/09/27 18	SR	18,39	V	0,01	V	106,66	V	0,00	V	1,08	V	135,44	V	31893	V
2017/09/27 19	SR	45,12	V	0,03	V	85,30	V	0,00	V	1,09	V	134,58	V	31886	V
2017/09/27 20	SR	17,68	V	0,01	V	108,52	V	0,00	V	1,22	V	134,40	V	33237	V
2017/09/27 21	SR	14,67	V	0,01	V	112,44	V	0,00	V	1,32	V	135,86	V	32693	V
2017/09/27 22	SR	35,96	V	0,11	V	97,46	V	0,01	V	1,45	V	136,75	V	32574	V
2017/09/27 23	SR	17,58	V	0,01	V	98,67	V	0,00	V	1,02	V	134,54	V	31998	V
2017/09/27 24	SR	21,68	V	0,01	V	99,75	V	0,00	V	1,28	V	135,48	V	33892	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-73.0	0.0-0.2	78.5-133.9	0.0-0.0	0.8-1.4	133.1-137.8	30705.6-33891.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.1	0	102.3	0	1.1	135.4	32060.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/28 01	SR	50,85	V	0,04	V	80,90	V	0,00	V	1,18	V	137,15	V	32685	V
2017/09/28 02	SR	21,11	V	0,01	V	99,43	V	0,00	V	1,63	V	138,37	V	33226	V
2017/09/28 03	SR	18,16	V	0,01	V	103,02	V	0,00	V	1,37	V	139,21	V	32662	V
2017/09/28 04	SR	47,10	V	0,04	V	83,24	V	0,00	V	1,38	V	139,09	V	32460	V
2017/09/28 05	SR	35,94	V	0,01	V	85,28	V	0,00	V	1,08	V	138,72	V	31588	V
2017/09/28 06	SR	39,97	V	0,02	V	82,18	V	0,00	V	1,05	V	138,20	V	32013	V
2017/09/28 07	SR	37,53	V	0,03	V	81,81	V	0,00	V	1,14	V	139,04	V	31909	V
2017/09/28 08	SR	72,60	V	0,04	V	69,23	V	0,00	V	1,13	V	137,03	V	32337	V
2017/09/28 09	SR	52,74	V	0,01	V	78,29	V	0,00	V	1,37	V	136,26	V	33514	V
2017/09/28 10	SR	71,14	V	0,04	V	70,39	V	0,00	V	1,33	V	137,64	V	32148	V
2017/09/28 11	SR	44,66	V	0,02	V	76,84	V	0,00	V	1,04	V	133,12	V	31524	V
2017/09/28 12	SR	63,71	V	0,04	V	66,07	V	0,00	V	1,00	V	133,32	V	30822	V
2017/09/28 13	SR	14,89	V	0,01	V	104,98	V	0,00	V	1,17	V	133,10	V	31989	V
2017/09/28 14	SR	18,36	V	0,04	V	121,81	V	0,00	V	1,25	V	133,16	V	32837	V
2017/09/28 15	SR	33,66	V	0,10	V	127,04	V	0,00	V	1,52	V	133,22	V	32107	V
2017/09/28 16	SR	16,64	V	0,01	V	111,39	V	0,00	V	0,84	V	130,46	V	30752	V
2017/09/28 17	SR	17,25	V	0,01	V	105,27	V	0,00	V	0,88	V	127,20	V	31286	V
2017/09/28 18	SR	15,77	V	0,04	V	107,66	V	0,00	V	0,84	V	128,34	V	31354	V
2017/09/28 19	SR	13,15	V	0,04	V	113,29	V	0,00	V	0,81	V	127,54	V	31805	V
2017/09/28 20	SR	27,39	V	0,01	V	97,32	V	0,00	V	0,80	V	125,42	V	32016	V
2017/09/28 21	SR	16,12	V	0,01	V	99,10	V	0,00	V	0,81	V	126,20	V	32421	V
2017/09/28 22	SR	25,05	V	0,01	V	84,63	V	0,00	V	0,85	V	127,92	V	32192	V
2017/09/28 23	SR	15,44	V	0,01	V	105,92	V	0,00	V	0,78	V	128,26	V	32199	V
2017/09/28 24	SR	33,88	V	0,18	V	116,67	V	0,02	V	0,90	V	127,58	V	33156	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-72.6	0.0-0.2	66.1-127.0	0.0-0.0	0.8-1.6	125.4-139.2	30751.6-33513.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.5	0	94.7	0	1.1	133.1	32125
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: