

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/23 01	SR	38,23	V	0,31	V	89,84	V	0,00	V	0,77	V	103,01	V	28922	V
2019/09/23 02	SR	39,54	V	0,32	V	93,20	V	0,00	V	0,75	V	103,03	V	28860	V
2019/09/23 03	SR	36,76	V	0,36	V	98,18	V	0,00	V	0,75	V	102,99	V	29095	V
2019/09/23 04	SR	22,50	V	0,28	V	113,58	V	0,00	V	0,81	V	103,26	V	29323	V
2019/09/23 05	SR	13,82	V	0,26	V	119,76	V	0,00	V	0,90	V	103,43	V	30343	V
2019/09/23 06	SR	14,35	V	0,27	V	123,55	V	0,00	V	0,88	V	103,61	V	30945	V
2019/09/23 07	SR	32,49	V	0,34	V	98,34	V	0,00	V	0,75	V	103,42	V	30061	V
2019/09/23 08	SR	27,81	V	0,28	V	99,33	V	0,00	V	0,72	V	103,35	V	29780	V
2019/09/23 09	SR	16,13	V	0,25	V	111,41	V	0,00	V	0,87	V	103,40	V	30038	V
2019/09/23 10	SR	28,04	V	0,31	V	102,01	V	0,00	V	0,79	V	103,53	V	30957	V
2019/09/23 11	SR	67,29	V	0,61	V	85,69	V	0,00	V	0,72	V	106,48	V	30372	V
2019/09/23 12	SR	87,51	V	0,81	V	81,12	V	0,00	V	0,53	V	134,77	V	30558	V
2019/09/23 13	SR	52,04	V	0,40	V	89,97	V	0,00	V	0,53	V	138,08	V	28355	V
2019/09/23 14	SR	53,16	V	0,48	V	96,64	V	0,00	V	0,52	V	139,04	V	28079	V
2019/09/23 15	SR	36,99	V	0,34	V	101,18	V	0,00	V	0,52	V	139,31	V	28090	V
2019/09/23 16	SR	26,85	V	0,25	V	100,75	V	0,00	V	0,50	V	139,71	V	28048	V
2019/09/23 17	SR	24,25	V	0,25	V	102,00	V	0,00	V	0,46	V	138,97	V	28169	V
2019/09/23 18	SR	20,62	V	0,24	V	103,02	V	0,00	V	0,43	V	135,08	V	27414	V
2019/09/23 19	SR	36,16	V	0,28	V	92,47	V	0,00	V	0,44	V	134,22	V	27488	V
2019/09/23 20	SR	65,09	V	0,62	V	79,93	V	0,01	V	0,57	V	132,49	V	28428	V
2019/09/23 21	SR	58,26	V	0,35	V	74,73	V	0,00	V	0,46	V	104,81	V	28341	V
2019/09/23 22	SR	32,20	V	0,28	V	84,96	V	0,00	V	0,43	V	103,96	V	27825	V
2019/09/23 23	SR	19,08	V	0,23	V	102,02	V	0,00	V	0,37	V	103,76	V	28512	V
2019/09/23 24	SR	86,23	V	1,04	V	83,17	V	0,02	V	0,34	V	103,11	V	26457	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-87.5	0.2-1.0	74.7-123.5	0.0-0.0	0.3-0.9	103.0-139.7	26456.5-30957.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39	0.4	97	0	0.6	116.1	28935.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/24 01	SR	73,34	V	0,77	V	77,87	V	0,02	V	0,35	V	103,11	V	26585	V
2019/09/24 02	SR	33,19	V	0,29	V	93,03	V	0,00	V	0,46	V	103,31	V	26885	V
2019/09/24 03	SR	6,91	V	0,21	V	137,64	V	0,00	V	0,70	V	103,63	V	29421	V
2019/09/24 04	SR	4,03	V	0,24	V	164,26	V	0,00	V	0,92	V	104,10	V	31131	V
2019/09/24 05	SR	7,21	V	0,23	V	131,87	V	0,00	V	1,01	V	103,89	V	29599	V
2019/09/24 06	SR	26,87	V	0,36	V	106,62	V	0,00	V	0,92	V	103,28	V	28120	V
2019/09/24 07	SR	11,47	V	0,24	V	119,60	V	0,00	V	1,03	V	103,72	V	28723	V
2019/09/24 08	SR	39,13	V	0,36	V	88,74	V	0,00	V	0,63	V	103,63	V	27222	V
2019/09/24 09	SR	11,71	V	0,20	V	127,03	V	0,00	V	0,57	V	105,37	V	27855	V
2019/09/24 10	SR	9,71	V	0,23	V	136,01	V	0,00	V	0,69	V	106,50	V	29569	V
2019/09/24 11	SR	13,70	V	0,25	V	138,66	V	0,00	V	0,86	V	107,02	V	30061	V
2019/09/24 12	SR	62,19	V	1,58	V	183,11	V	0,02	V	0,75	V	110,25	V	13576	V
2019/09/24 13	SR	43,72	V	0,95	V	162,49	V	0,08	V	0,23	V	117,52	V	27399	V
2019/09/24 14	SR	45,47	V	0,47	V	115,53	V	0,00	V	0,39	V	121,90	V	30224	V
2019/09/24 15	SR	22,85	V	0,25	V	113,22	V	0,00	V	0,58	V	125,30	V	29276	V
2019/09/24 16	SR	28,41	V	0,25	V	93,09	V	0,00	V	2,10	V	111,97	V	29196	V
2019/09/24 17	SR	41,88	V	0,32	V	92,19	V	0,00	V	0,55	V	105,86	V	27127	V
2019/09/24 18	SR	27,73	V	0,23	V	95,37	V	0,00	V	0,89	V	106,90	V	27877	V
2019/09/24 19	SR	26,42	V	0,25	V	100,85	V	0,00	V	1,12	V	107,14	V	27749	V
2019/09/24 20	SR	20,12	V	0,24	V	112,24	V	0,00	V	1,60	V	106,18	V	28292	V
2019/09/24 21	SR	16,02	V	0,24	V	115,45	V	0,00	V	1,85	V	103,93	V	30097	V
2019/09/24 22	SR	25,58	V	0,28	V	111,34	V	0,00	V	1,35	V	103,66	V	29169	V
2019/09/24 23	SR	56,07	V	0,43	V	78,09	V	0,00	V	0,97	V	103,03	V	28086	V
2019/09/24 24	SR	26,75	V	0,24	V	112,98	V	0,00	V	0,95	V	103,00	V	28439	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 --C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-73.3	0.2-1.6	77.9-183.1	0.0-0.1	0.2-2.1	103.0-125.3	13575.5-31130.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.4	0.4	117	0	0.9	107.3	27986.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pizzetti

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/25 01	SR	18,24	V	0,24	V	132,22	V	0,00	V	0,76	V	102,95	V	28270	V
2019/09/25 02	SR	20,55	V	0,23	V	116,78	V	0,00	V	1,00	V	103,21	V	28916	V
2019/09/25 03	SR	19,78	V	0,22	V	115,45	V	0,00	V	0,99	V	103,35	V	29009	V
2019/09/25 04	SR	14,93	V	0,22	V	133,92	V	0,00	V	0,93	V	103,39	V	29603	V
2019/09/25 05	SR	7,72	V	0,22	V	156,84	V	0,00	V	0,99	V	103,75	V	30864	V
2019/09/25 06	SR	9,78	V	0,21	V	148,94	V	0,00	V	0,95	V	103,79	V	30833	V
2019/09/25 07	SR	19,96	V	0,26	V	142,20	V	0,00	V	0,95	V	103,77	V	30310	V
2019/09/25 08	SR	19,98	V	0,26	V	120,35	V	0,00	V	0,92	V	103,66	V	29940	V
2019/09/25 09	SR	26,26	V	0,32	V	115,42	V	0,00	V	0,81	V	103,71	V	29610	V
2019/09/25 10	SR	109,67	V	0,96	V	75,42	V	0,00	V	0,61	V	103,04	V	27745	V
2019/09/25 11	SR	60,97	V	0,45	V	88,12	V	0,00	V	0,62	V	103,26	V	27690	V
2019/09/25 12	SR	47,96	V	0,35	V	100,22	V	0,00	V	0,69	V	103,23	V	28061	V
2019/09/25 13	SR	42,16	V	0,36	V	104,50	V	0,00	V	0,77	V	103,19	V	28719	V
2019/09/25 14	SR	120,95	V	2,00	V	90,62	V	0,13	V	0,83	V	103,28	V	28046	V
2019/09/25 15	SR	190,23	V	4,74	V	89,62	V	0,59	V	1,07	V	103,33	V	26158	V
2019/09/25 16	SR	102,57	V	2,87	V	124,11	V	0,55	V	0,89	V	102,77	V	26972	V
2019/09/25 17	SR	26,45	V	0,24	V	120,23	V	0,00	V	1,22	V	103,20	V	28113	V
2019/09/25 18	SR	69,94	V	0,65	V	99,57	V	0,01	V	1,25	V	103,27	V	27845	V
2019/09/25 19	SR	107,95	V	1,84	V	102,35	V	0,18	V	0,86	V	102,58	V	25826	V
2019/09/25 20	SR	31,48	V	0,33	V	126,16	V	0,00	V	0,98	V	102,59	V	27890	V
2019/09/25 21	SR	33,72	V	0,28	V	113,53	V	0,00	V	1,28	V	102,97	V	27916	V
2019/09/25 22	SR	16,24	V	0,23	V	121,61	V	0,00	V	1,52	V	103,41	V	29738	V
2019/09/25 23	SR	11,71	V	0,22	V	126,86	V	0,00	V	1,35	V	103,60	V	30454	V
2019/09/25 24	SR	39,10	V	0,33	V	81,57	V	0,00	V	1,35	V	103,48	V	29655	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-190.2	0.2-4.7	75.4-156.8	0.0-0.6	0.6-1.5	102.6-103.8	25826.2-30864.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.7	0.8	114.4	0.1	1	103.3	28674.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/26 01	SR	59,84	V	0,43	V	71,19	V	0,00	V	1,56	V	103,39	V	28150	V
2019/09/26 02	SR	54,71	V	0,42	V	74,12	V	0,00	V	1,70	V	103,59	V	29213	V
2019/09/26 03	SR	28,50	V	0,27	V	98,96	V	0,00	V	1,42	V	103,52	V	29281	V
2019/09/26 04	SR	50,08	V	0,53	V	95,31	V	0,00	V	1,24	V	103,53	V	28805	V
2019/09/26 05	SR	41,34	V	0,48	V	106,96	V	0,00	V	1,23	V	103,17	V	27915	V
2019/09/26 06	SR	6,71	V	0,24	V	160,59	V	0,00	V	1,58	V	103,72	V	30510	V
2019/09/26 07	SR	25,63	V	0,33	V	139,79	V	0,00	V	1,15	V	103,54	V	29985	V
2019/09/26 08	SR	60,45	V	0,69	V	82,86	V	0,02	V	0,97	V	103,30	V	27505	V
2019/09/26 09	SP	54,55	V	1,09	V	138,05	V	0,00	V	0,23	V	109,13	V	7671	V
2019/09/26 10	SP	932,32	NV	101,47	NV	188,70	NV	39,56	NV	0,26	V	103,95	V	4679	NV
2019/09/26 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	100,46	V	0,00	NV
2019/09/26 12	AV	1000,00	NV	217,76	NV	174,09	NV	479,62	NV	0,56	NV	96,32	NV	3383	NV
2019/09/26 13	SP	1000,00	NV	226,17	NV	192,52	NV	504,15	NV	0,40	V	94,42	V	3523	NV
2019/09/26 14	SP	1000,00	NV	207,75	NV	134,62	NV	449,65	NV	0,50	V	93,01	V	3482	NV
2019/09/26 15	SP	1000,00	NV	218,95	NV	99,75	NV	463,61	NV	0,51	V	92,15	V	3341	NV
2019/09/26 16	SP	1000,00	NV	180,77	NV	84,64	NV	367,99	NV	0,48	V	91,70	V	3298	NV
2019/09/26 17	SP	1000,00	NV	238,23	NV	56,85	NV	492,79	NV	1,58	V	91,10	V	3245	NV
2019/09/26 18	AV	1000,00	NV	228,09	NV	63,61	NV	476,75	NV	9,25	V	90,51	V	3264	NV
2019/09/26 19	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,43	V	89,77	V	0,00	NV
2019/09/26 20	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,79	V	89,11	V	0,00	NV
2019/09/26 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	5,80	V	88,24	V	0,00	NV
2019/09/26 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	4,26	V	87,38	V	0,00	NV
2019/09/26 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,24	V	86,60	V	0,00	NV
2019/09/26 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,87	V	85,65	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-60.5	0.2-0.7	71.2-160.6	0.0-0.0	1.0-1.7	103.2-103.7	27504.8-30510.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.9	0.4	103.7	0	1.4	103.5	28920.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO:  _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/27 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,45	V	84,83	V	0,00	NV
2019/09/27 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,34	NV	84,12	NV	0,00	NV
2019/09/27 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/09/27 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/09/27 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/09/27 06	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,43	NV	78,85	NV	0,00	NV
2019/09/27 07	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,65	V	77,96	V	0,00	NV
2019/09/27 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/09/27 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/09/27 10	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,66	NV	76,15	NV	0,00	NV
2019/09/27 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/09/27 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/09/27 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/09/27 14	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,15	NV	70,93	NV	0,00	NV
2019/09/27 15	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,47	V	71,41	V	0,00	NV
2019/09/27 16	AV	230,18	V	78,30	V	167,98	V	5,03	V	0,62	V	80,79	V	14250	V
2019/09/27 17	AV	597,05	V	125,48	V	314,67	V	0,00	V	0,45	V	88,57	V	18035	V
2019/09/27 18	AV	213,54	V	87,66	V	263,91	V	0,00	V	0,34	V	93,40	V	20585	V
2019/09/27 19	AV	55,43	V	65,62	V	228,19	V	0,00	V	0,44	V	101,30	V	22329	V
2019/09/27 20	AV	23,59	NV	49,19	NV	216,41	NV	0,00	NV	0,72	NV	118,77	V	28896	NV
2019/09/27 21	SR	106,91	V	40,76	NV	94,91	V	0,04	V	1,29	V	126,16	V	31117	NV
2019/09/27 22	SR	36,09	V	144,74	18	138,25	V	0,00	V	1,86	V	127,12	V	31670	V
2019/09/27 23	SR	14,53	V	146,97	18	151,18	V	0,00	V	1,71	V	129,36	V	30765	V
2019/09/27 24	SR	33,23	V	137,12	18	118,21	V	0,00	V	1,38	V	129,59	V	29483	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-106.9	37.1-47.0	94.9-151.2	0.0-0.0	1.3-1.9	126.2-129.6	29482.8-31670.3
Supero Orario	0	3	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.7	42.9	125.6	0	1.6	128.1	30639.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/28 01	SR	38,38	V	128,94	18	107,20	V	0,00	V	1,18	V	128,99	V	28334	V
2019/09/28 02	SR	36,57	V	122,75	18	102,85	V	0,00	V	0,99	V	131,83	V	27555	V
2019/09/28 03	SR	29,17	V	19,03	V	113,75	V	0,00	V	1,15	V	132,74	V	27734	V
2019/09/28 04	SR	30,18	V	15,96	V	116,20	V	0,00	V	1,17	V	133,38	V	28245	V
2019/09/28 05	SR	33,98	V	14,14	V	113,94	V	0,04	V	1,18	V	134,04	V	28130	V
2019/09/28 06	SR	24,36	V	12,07	V	113,16	V	0,10	V	1,14	V	134,05	V	27911	V
2019/09/28 07	SR	24,85	V	9,51	V	110,18	V	0,04	V	1,12	V	134,36	V	28948	V
2019/09/28 08	SR	38,01	V	8,58	V	115,98	V	0,00	V	1,27	V	136,99	V	31114	V
2019/09/28 09	SR	75,48	V	9,21	V	95,28	V	0,00	V	1,22	V	137,88	V	29237	V
2019/09/28 10	SR	49,47	V	8,28	V	97,54	V	0,00	V	1,32	V	137,90	V	30133	V
2019/09/28 11	SR	27,99	V	6,21	V	110,94	V	0,00	V	1,12	V	138,44	V	31247	V
2019/09/28 12	SR	20,77	V	6,22	V	117,16	V	0,00	V	1,23	V	139,01	V	31028	V
2019/09/28 13	SR	42,17	V	12,34	V	122,90	V	0,26	V	1,35	V	140,13	V	30028	V
2019/09/28 14	SR	13,16	V	8,76	V	141,41	V	0,00	V	1,17	V	140,24	V	30612	V
2019/09/28 15	SR	14,44	V	6,64	V	134,87	V	0,00	V	1,18	V	140,10	V	30289	V
2019/09/28 16	SR	9,24	V	5,48	V	158,43	V	0,00	V	1,25	V	138,29	V	31018	V
2019/09/28 17	SR	8,08	V	5,24	V	170,29	V	0,00	V	1,08	V	135,36	V	30759	V
2019/09/28 18	SR	10,27	V	3,77	V	139,05	V	0,00	V	0,96	V	134,02	V	30478	V
2019/09/28 19	SR	16,41	V	4,91	V	123,86	V	0,00	V	0,93	V	133,90	V	29131	V
2019/09/28 20	SR	15,98	V	3,93	V	118,50	V	0,00	V	0,84	V	133,79	V	28715	V
2019/09/28 21	SR	34,42	V	3,14	V	87,80	V	0,00	V	0,70	V	132,64	V	27640	V
2019/09/28 22	SR	49,74	V	4,12	V	76,23	V	0,00	V	0,66	V	132,17	V	26288	V
2019/09/28 23	SR	80,93	V	3,86	V	69,18	V	0,04	V	0,63	V	131,88	V	26215	V
2019/09/28 24	SR	51,67	V	2,76	V	83,28	V	0,00	V	0,41	V	132,10	V	26310	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-80.9	2.8-28.9	69.2-170.3	0.0-0.3	0.4-1.3	129.0-140.2	26215.0-31246.8
Supero Orario	0	2	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.3	9.4	114.2	0	1.1	135.2	29045.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/29 01	SR	19,95	V	3,43	V	114,00	V	0,00	V	0,74	V	133,28	V	26961	V
2019/09/29 02	SR	26,11	V	2,56	V	106,49	V	0,00	V	0,70	V	134,23	V	27396	V
2019/09/29 03	SR	24,95	V	2,34	V	106,52	V	0,00	V	0,73	V	134,59	V	27353	V
2019/09/29 04	SR	20,44	V	2,13	V	115,81	V	0,00	V	0,75	V	134,99	V	27467	V
2019/09/29 05	SR	15,92	V	2,06	V	128,54	V	0,00	V	0,84	V	136,02	V	28271	V
2019/09/29 06	SR	12,22	V	2,24	V	142,85	V	0,00	V	1,05	V	137,23	V	29394	V
2019/09/29 07	SR	14,39	V	2,35	V	130,95	V	0,00	V	1,02	V	137,33	V	28658	V
2019/09/29 08	SR	21,98	V	2,22	V	112,65	V	0,00	V	0,91	V	137,78	V	28396	V
2019/09/29 09	SR	24,57	V	2,13	V	103,87	V	0,00	V	0,81	V	137,78	V	27872	V
2019/09/29 10	SR	9,79	V	4,33	V	153,69	V	0,00	V	1,17	V	139,82	V	31126	V
2019/09/29 11	SR	13,05	V	4,20	V	139,28	V	0,00	V	1,09	V	141,24	V	30139	V
2019/09/29 12	SR	5,92	V	3,87	V	181,27	V	0,00	V	0,48	V	136,46	V	25658	V
2019/09/29 13	SR	97,95	V	4,69	V	78,56	V	0,02	V	0,74	V	135,84	V	27453	V
2019/09/29 14	SR	65,55	V	4,27	V	89,18	V	0,06	V	0,81	V	136,82	V	27782	V
2019/09/29 15	SR	42,74	V	3,35	V	101,88	V	0,00	V	0,71	V	133,84	V	27337	V
2019/09/29 16	SR	62,17	V	3,07	V	80,77	V	0,00	V	0,73	V	132,60	V	26825	V
2019/09/29 17	SR	60,14	V	2,91	V	83,30	V	0,00	V	0,76	V	133,91	V	27510	V
2019/09/29 18	SR	56,41	V	2,82	V	92,13	V	0,00	V	0,70	V	134,93	V	28155	V
2019/09/29 19	SR	29,43	V	2,49	V	99,81	V	0,00	V	0,74	V	134,79	V	28276	V
2019/09/29 20	SR	41,57	V	2,54	V	93,40	V	0,00	V	0,75	V	134,73	V	28636	V
2019/09/29 21	SR	20,52	V	2,35	V	120,21	V	0,00	V	0,77	V	135,22	V	28965	V
2019/09/29 22	SR	18,29	V	2,04	V	122,46	V	0,00	V	0,79	V	134,89	V	28682	V
2019/09/29 23	SR	28,72	V	1,81	V	106,81	V	0,00	V	0,75	V	134,14	V	27546	V
2019/09/29 24	SR	44,52	V	1,72	V	91,74	V	0,00	V	0,72	V	133,23	V	26574	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-98.0	1.7-4.7	78.6-181.3	0.0-0.1	0.5-1.2	132.6-141.2	25657.8-31125.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.4	2.8	112.3	0	0.8	135.7	28018
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/30 01	SR	69,28	V	1,80	V	79,27	V	0,00	V	0,64	V	132,99	V	26680	V
2019/09/30 02	SR	59,85	V	1,81	V	99,87	V	0,00	V	0,86	V	135,06	V	29326	V
2019/09/30 03	SR	82,31	V	2,22	V	101,30	V	0,00	V	1,01	V	137,73	V	31261	V
2019/09/30 04	SR	50,01	V	1,90	V	112,25	V	0,00	V	1,21	V	139,52	V	31959	V
2019/09/30 05	SR	81,62	V	2,06	V	94,32	V	0,00	V	0,97	V	139,36	V	30404	V
2019/09/30 06	SR	81,02	V	1,88	V	93,10	V	0,00	V	0,85	V	139,18	V	30001	V
2019/09/30 07	SR	83,23	V	1,83	V	82,17	V	0,00	V	0,72	V	139,19	V	28512	V
2019/09/30 08	SR	85,81	V	5,19	V	88,16	V	0,00	V	0,68	V	135,82	V	25060	V
2019/09/30 09	SR	86,99	V	2,64	V	77,65	V	0,00	V	0,56	V	134,89	V	26717	V
2019/09/30 10	SR	95,51	V	3,27	V	85,69	V	0,00	V	0,47	V	135,67	V	26374	V
2019/09/30 11	SR	55,09	V	2,40	V	100,89	V	0,00	V	0,67	V	136,84	V	27358	V
2019/09/30 12	SR	25,33	V	1,81	V	110,36	V	0,00	V	0,70	V	136,39	V	26618	V
2019/09/30 13	SR	11,81	V	1,58	V	136,60	V	0,00	V	0,68	V	133,50	V	27913	V
2019/09/30 14	SR	24,46	V	1,60	V	130,88	V	0,00	V	0,88	V	134,50	V	29237	V
2019/09/30 15	SR	50,18	V	1,85	V	110,22	V	0,00	V	1,08	V	132,04	V	28329	V
2019/09/30 16	SR	36,22	V	1,39	V	112,92	V	0,00	V	0,84	V	130,29	V	27566	V
2019/09/30 17	SR	36,77	V	1,32	V	104,63	V	0,00	V	0,71	V	130,02	V	27076	V
2019/09/30 18	SR	51,88	V	1,41	V	90,20	V	0,00	V	0,65	V	130,10	V	26480	V
2019/09/30 19	SR	40,38	V	1,35	V	98,65	V	0,00	V	0,66	V	130,63	V	26686	V
2019/09/30 20	SR	48,71	V	1,44	V	91,43	V	0,00	V	4,02	V	128,47	V	26693	V
2019/09/30 21	SR	40,70	V	1,41	V	108,11	V	0,00	V	4,36	V	110,55	V	26888	V
2019/09/30 22	SR	8,86	V	1,19	V	153,39	V	0,00	V	0,93	V	107,82	V	29718	V
2019/09/30 23	SR	18,24	V	1,17	V	119,23	V	0,00	V	0,99	V	108,35	V	29869	V
2019/09/30 24	SR	28,41	V	1,10	V	90,37	V	0,00	V	0,96	V	108,07	V	29493	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-95.5	1.1-5.2	77.6-153.4	0.0-0.0	0.5-4.4	107.8-139.5	25060.4-31959.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	1.9	103	0	1.1	130.3	28175.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: