



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/23 01	SR	33,14	V	0,67	V	111,90	V	6,19	V	1,41	V	116,37	V	19253	V
2024/09/23 02	SR	38,10	V	0,53	V	104,24	V	5,57	V	1,44	V	116,50	V	19216	V
2024/09/23 03	SR	23,14	V	0,43	V	114,66	V	7,67	V	1,54	V	116,35	V	19272	V
2024/09/23 04	SR	54,25	V	0,63	V	98,12	V	7,72	V	1,49	V	116,52	V	19254	V
2024/09/23 05	SR	25,96	V	0,50	V	106,11	V	7,45	V	1,51	V	116,70	V	19245	V
2024/09/23 06	SR	59,70	V	0,80	V	98,07	V	5,09	V	1,54	V	116,87	V	19222	V
2024/09/23 07	SR	54,12	V	0,97	V	106,37	V	4,59	V	1,52	V	116,83	V	19177	V
2024/09/23 08	SR	108,75	V	2,95	V	106,03	V	5,08	V	1,50	V	116,80	V	19043	V
2024/09/23 09	SR	61,14	V	1,07	V	110,30	V	7,41	V	2,04	V	116,82	V	18987	V
2024/09/23 10	SR	80,19	V	1,38	V	98,28	V	9,48	V	4,95	V	115,60	V	19011	V
2024/09/23 11	SR	27,41	V	0,55	V	112,71	V	6,41	V	1,74	V	115,03	V	19051	V
2024/09/23 12	SR	126,05	V	2,62	V	88,36	V	4,79	V	1,64	V	115,24	V	19010	V
2024/09/23 13	SR	89,22	V	1,46	V	105,20	V	4,76	V	1,36	V	115,26	V	18817	V
2024/09/23 14	SR	108,16	V	2,19	V	91,45	V	2,38	V	1,16	V	115,38	V	19218	V
2024/09/23 15	SR	124,67	V	3,45	V	86,67	V	2,27	V	1,12	V	115,85	V	19052	V
2024/09/23 16	SR	107,79	V	3,21	V	97,13	V	2,09	V	1,16	V	116,17	V	18862	V
2024/09/23 17	SR	106,74	V	1,83	V	93,81	V	1,05	V	1,51	V	116,00	V	18606	V
2024/09/23 18	SR	104,78	V	1,63	V	92,67	V	1,11	V	1,23	V	115,24	V	18714	V
2024/09/23 19	SR	132,71	V	2,40	V	79,48	V	1,02	V	1,23	V	115,86	V	18726	V
2024/09/23 20	SR	180,66	V	3,93	V	72,30	V	0,67	V	1,19	V	116,01	V	18588	V
2024/09/23 21	SR	124,29	V	1,41	V	87,29	V	0,06	V	1,19	V	116,22	V	18620	V
2024/09/23 22	SR	10,01	V	0,48	V	136,44	V	1,51	V	1,21	V	116,31	V	18652	V
2024/09/23 23	SR	13,17	V	0,51	V	119,53	V	2,53	V	1,23	V	115,95	V	18621	V
2024/09/23 24	SR	21,85	V	0,58	V	133,72	V	7,92	V	1,37	V	115,59	V	18667	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.0-180.7	0.4-3.9	72.3-136.4	0.1-9.5	1.1-4.9	115.0-116.9	18587.8-19272.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.7	1.5	102.1	4.4	1.6	116.1	18953.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/24 01	SR	95,68	V	2,49	V	129,13	V	10,49	V	1,49	V	115,10	V	18591	V
2024/09/24 02	SR	71,46	V	1,04	V	127,64	V	9,44	V	1,39	V	115,23	V	18564	V
2024/09/24 03	SR	30,11	V	0,63	V	140,44	V	13,65	V	1,47	V	115,09	V	18561	V
2024/09/24 04	SR	86,66	V	1,92	V	135,17	V	16,41	V	1,48	V	114,98	V	18543	V
2024/09/24 05	SR	78,55	V	1,52	V	128,42	V	18,01	V	1,48	V	114,88	V	19120	V
2024/09/24 06	SR	104,47	V	3,91	V	127,85	V	21,41	V	1,48	V	115,11	V	18814	V
2024/09/24 07	SR	6,45	V	0,50	V	141,45	V	10,44	V	1,53	V	115,13	V	19017	V
2024/09/24 08	SR	17,73	V	0,65	V	115,68	V	6,93	V	1,51	V	115,21	V	19121	V
2024/09/24 09	SR	12,22	V	0,48	V	118,56	V	4,90	V	1,57	V	115,54	V	19046	V
2024/09/24 10	SR	49,08	V	0,60	V	93,89	V	4,77	V	2,11	V	126,37	V	19206	V
2024/09/24 11	SR	119,34	V	2,58	V	88,15	V	5,80	V	2,73	V	131,76	V	19132	V
2024/09/24 12	SR	18,62	V	0,50	V	121,20	V	5,87	V	2,87	V	112,24	V	18808	V
2024/09/24 13	SR	33,79	V	1,37	V	135,57	V	11,87	V	1,94	V	116,12	V	18963	V
2024/09/24 14	SR	21,67	V	0,49	V	120,17	V	7,14	V	1,62	V	115,69	V	18975	V
2024/09/24 15	SR	97,59	V	1,65	V	101,94	V	4,82	V	1,63	V	115,69	V	18842	V
2024/09/24 16	SR	128,26	V	3,22	V	110,80	V	6,92	V	1,83	V	115,47	V	18687	V
2024/09/24 17	SR	119,90	V	2,84	V	106,74	V	9,93	V	1,66	V	115,44	V	18540	V
2024/09/24 18	SR	66,80	V	0,73	V	105,83	V	7,04	V	1,60	V	115,41	V	18519	V
2024/09/24 19	SR	81,76	V	0,86	V	90,72	V	5,51	V	1,64	V	115,41	V	18443	V
2024/09/24 20	SR	86,39	V	0,75	V	72,74	V	1,80	V	1,64	V	115,77	V	18453	V
2024/09/24 21	SR	93,96	V	0,78	V	65,97	V	0,48	V	1,66	V	116,29	V	18375	V
2024/09/24 22	SR	108,04	V	1,08	V	75,16	V	0,01	V	1,82	V	116,46	V	18327	V
2024/09/24 23	SR	60,40	V	0,56	V	76,61	V	0,00	V	1,83	V	116,40	V	18377	V
2024/09/24 24	SR	37,21	V	0,48	V	82,31	V	0,00	V	1,99	V	116,46	V	18402	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-128.3	0.5-3.9	66.0-141.5	0.0-21.4	1.4-2.9	112.2-131.8	18326.9-19206.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.8	1.3	108.8	7.7	1.7	116.6	18726
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/25 01	SR	18,38	V	0,46	V	103,02	V	0,13	V	2,00	V	116,28	V	18332	V
2024/09/25 02	SR	88,55	V	1,33	V	79,85	V	0,53	V	2,01	V	116,28	V	18433	V
2024/09/25 03	SR	63,84	V	0,65	V	74,94	V	0,04	V	2,06	V	116,60	V	18445	V
2024/09/25 04	SR	100,98	V	0,99	V	70,48	V	0,09	V	2,04	V	116,93	V	18511	V
2024/09/25 05	SR	70,79	V	1,11	V	84,06	V	0,73	V	2,02	V	117,12	V	18953	V
2024/09/25 06	SR	48,58	V	1,05	V	100,87	V	1,10	V	2,32	V	116,87	V	18983	V
2024/09/25 07	SR	34,48	V	0,57	V	103,97	V	1,88	V	2,19	V	117,08	V	18935	V
2024/09/25 08	SR	39,33	V	0,60	V	103,56	V	2,29	V	2,15	V	117,10	V	18826	V
2024/09/25 09	SR	47,85	V	0,53	V	89,67	V	1,56	V	2,05	V	117,34	V	18661	V
2024/09/25 10	SR	21,36	V	0,45	V	101,28	V	1,13	V	2,13	V	117,50	V	18558	V
2024/09/25 11	SR	78,35	V	1,22	V	82,25	V	2,21	V	2,10	V	117,55	V	18506	V
2024/09/25 12	SR	104,08	V	1,66	V	72,90	V	1,53	V	2,10	V	117,40	V	18378	V
2024/09/25 13	SR	86,42	V	0,76	V	69,50	V	0,79	V	3,25	V	115,61	V	18229	V
2024/09/25 14	SR	64,35	V	0,74	V	86,80	V	0,93	V	3,54	V	111,72	V	18248	V
2024/09/25 15	SR	143,39	V	3,16	V	77,82	V	2,01	V	3,02	V	109,59	V	18174	V
2024/09/25 16	SR	111,03	V	2,94	V	92,00	V	3,03	V	2,63	V	108,52	V	18150	V
2024/09/25 17	SR	37,60	V	0,50	V	98,45	V	1,90	V	1,98	V	108,75	V	18317	V
2024/09/25 18	SR	74,81	V	1,86	V	84,75	V	1,96	V	2,37	V	108,22	V	18239	V
2024/09/25 19	SR	130,67	V	2,55	V	73,56	V	1,33	V	4,01	V	105,19	V	17941	V
2024/09/25 20	SR	70,65	V	0,87	V	82,38	V	0,57	V	2,35	V	104,45	V	18065	V
2024/09/25 21	SR	93,68	V	0,83	V	70,63	V	0,09	V	1,75	V	106,01	V	18408	V
2024/09/25 22	SR	79,77	V	0,79	V	76,57	V	0,07	V	1,19	V	109,72	V	18755	V
2024/09/25 23	SR	45,70	V	0,39	V	79,89	V	0,00	V	1,49	V	112,31	V	18897	V
2024/09/25 24	SR	115,93	V	0,92	V	61,28	V	0,05	V	1,39	V	116,10	V	19055	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.4-143.4	0.4-3.2	61.3-104.0	0.0-3.0	1.2-4.0	104.5-117.5	17941.5-19054.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.8	1.1	84.2	1.1	2.3	113.3	18500
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/26 01	SR	119,28	V	0,96	V	62,11	V	0,05	V	1,41	V	118,40	V	19046	V
2024/09/26 02	SR	62,50	V	0,71	V	77,76	V	0,05	V	1,52	V	118,51	V	19010	V
2024/09/26 03	SR	96,29	V	0,81	V	69,22	V	0,04	V	1,74	V	118,71	V	19077	V
2024/09/26 04	SR	65,02	V	0,97	V	81,87	V	0,12	V	1,70	V	118,67	V	19199	V
2024/09/26 05	SR	135,44	V	7,58	V	77,81	V	9,28	V	3,04	V	123,93	V	15624	V
2024/09/26 06	SR	56,84	V	2,09	V	118,12	V	0,85	V	1,97	V	131,19	V	18655	V
2024/09/26 07	SR	122,60	V	1,66	V	72,40	V	0,95	V	2,66	V	115,67	V	19304	V
2024/09/26 08	SR	61,93	V	0,47	V	77,35	V	0,01	V	1,26	V	113,14	V	19372	V
2024/09/26 09	SR	55,34	V	0,42	V	78,43	V	0,00	V	1,25	V	117,59	V	19503	V
2024/09/26 10	SR	71,81	V	0,71	V	76,42	V	1,05	V	8,51	V	116,92	V	19193	V
2024/09/26 11	SR	98,59	V	1,03	V	80,92	V	1,86	V	1,55	V	116,72	V	19206	V
2024/09/26 12	SR	92,95	V	2,74	V	87,75	V	3,80	V	1,30	V	116,81	V	19148	V
2024/09/26 13	SR	72,38	V	0,84	V	88,29	V	1,98	V	1,22	V	116,69	V	19215	V
2024/09/26 14	SR	95,58	V	1,05	V	84,63	V	1,59	V	1,22	V	116,97	V	19258	V
2024/09/26 15	SR	60,12	V	1,08	V	92,36	V	0,89	V	1,22	V	117,07	V	19276	V
2024/09/26 16	SR	30,43	V	0,48	V	99,25	V	0,56	V	1,18	V	117,08	V	19245	V
2024/09/26 17	SR	29,75	V	0,50	V	111,29	V	1,12	V	1,18	V	117,02	V	19228	V
2024/09/26 18	SR	109,60	V	7,20	V	117,70	V	10,44	V	1,76	V	121,88	V	14864	V
2024/09/26 19	SR	33,70	V	0,90	V	165,18	V	4,96	V	1,67	V	122,36	V	14855	V
2024/09/26 20	SR	23,86	V	0,65	V	146,35	V	4,23	V	1,15	V	123,51	V	18767	V
2024/09/26 21	SR	58,91	V	0,82	V	100,92	V	4,64	V	1,32	V	130,76	V	19737	V
2024/09/26 22	SR	67,52	V	2,04	V	118,40	V	7,87	V	1,51	V	132,52	V	19342	V
2024/09/26 23	SR	151,90	V	3,10	V	95,60	V	10,56	V	1,54	V	132,88	V	19431	V
2024/09/26 24	SR	175,23	V	4,58	V	86,35	V	7,38	V	1,80	V	115,87	V	18695	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.9-175.2	0.4-7.6	62.1-165.2	0.0-10.6	1.1-8.5	113.1-132.9	14855.1-19737.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.1	1.8	94.4	3.1	1.9	120.5	18677.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/27 01	SR	79,99	V	0,83	V	86,35	V	1,46	V	1,20	V	116,29	V	19012	V
2024/09/27 02	SR	142,41	V	3,10	V	73,61	V	0,79	V	1,08	V	116,76	V	18748	V
2024/09/27 03	SR	72,82	V	1,21	V	91,68	V	0,12	V	1,10	V	116,43	V	18661	V
2024/09/27 04	SR	17,90	V	0,47	V	108,72	V	0,00	V	1,08	V	116,25	V	18661	V
2024/09/27 05	SR	11,68	V	0,49	V	116,23	V	0,00	V	1,05	V	115,93	V	19051	V
2024/09/27 06	SR	64,50	V	1,18	V	95,76	V	1,12	V	1,37	V	116,20	V	19019	V
2024/09/27 07	SR	143,72	V	4,81	V	79,14	V	3,86	V	1,21	V	115,77	V	18738	V
2024/09/27 08	SR	96,84	V	2,82	V	98,58	V	4,45	V	1,15	V	115,64	V	18700	V
2024/09/27 09	SR	116,42	V	2,81	V	83,36	V	4,20	V	1,21	V	115,92	V	18646	V
2024/09/27 10	SR	107,66	V	1,47	V	88,02	V	3,70	V	1,22	V	116,22	V	18514	V
2024/09/27 11	SR	112,51	V	1,51	V	87,91	V	2,60	V	1,20	V	116,73	V	18411	V
2024/09/27 12	SR	95,43	V	1,25	V	87,46	V	2,57	V	1,17	V	117,04	V	18337	V
2024/09/27 13	SR	93,04	V	1,80	V	95,08	V	3,64	V	1,16	V	117,21	V	18367	V
2024/09/27 14	SR	119,22	V	4,31	V	102,89	V	5,50	V	1,23	V	117,41	V	18201	V
2024/09/27 15	SR	71,71	V	0,92	V	94,68	V	2,60	V	1,16	V	117,39	V	18270	V
2024/09/27 16	SR	64,64	V	1,46	V	105,58	V	3,60	V	1,22	V	117,02	V	18208	V
2024/09/27 17	SR	88,56	V	1,13	V	118,20	V	3,70	V	1,28	V	116,83	V	18246	V
2024/09/27 18	SR	77,82	V	0,99	V	126,44	V	3,41	V	1,27	V	116,63	V	18234	V
2024/09/27 19	SR	107,83	V	5,64	V	122,85	V	9,65	V	1,39	V	116,49	V	17908	V
2024/09/27 20	SR	36,08	V	0,73	V	107,61	V	3,32	V	1,24	V	116,64	V	18172	V
2024/09/27 21	SR	124,35	V	1,93	V	78,33	V	0,81	V	1,27	V	117,29	V	18131	V
2024/09/27 22	SR	41,62	V	0,50	V	87,79	V	0,16	V	1,30	V	117,50	V	18138	V
2024/09/27 23	SR	69,42	V	0,67	V	75,57	V	0,03	V	1,38	V	117,62	V	18201	V
2024/09/27 24	SR	127,34	V	1,18	V	61,78	V	0,05	V	1,39	V	117,93	V	18191	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-143.7	0.5-5.6	61.8-126.4	0.0-9.6	1.1-1.4	115.6-117.9	17908.0-19050.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86.8	1.8	94.7	2.6	1.2	116.7	18448.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

gabriele Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/28 01	SR	39,39	V	0,44	V	84,25	V	0,00	V	1,35	V	117,91	V	18231	V
2024/09/28 02	SR	21,51	V	0,42	V	97,93	V	0,00	V	1,36	V	117,77	V	18412	V
2024/09/28 03	SR	12,26	V	0,37	V	105,72	V	0,00	V	1,45	V	117,84	V	18579	V
2024/09/28 04	SR	41,71	V	0,62	V	98,10	V	0,00	V	1,42	V	117,72	V	18642	V
2024/09/28 05	SR	41,37	V	0,39	V	79,67	V	0,01	V	1,52	V	117,87	V	18931	V
2024/09/28 06	SR	20,87	V	0,38	V	100,59	V	0,00	V	1,84	V	116,94	V	18884	V
2024/09/28 07	SR	148,55	V	2,49	V	77,68	V	0,54	V	1,40	V	117,68	V	18871	V
2024/09/28 08	SR	81,10	V	0,91	V	85,78	V	0,54	V	1,79	V	118,26	V	18635	V
2024/09/28 09	SR	69,97	V	0,57	V	86,45	V	1,03	V	1,39	V	117,54	V	18447	V
2024/09/28 10	SR	104,07	V	2,08	V	87,56	V	3,76	V	5,63	V	117,19	V	18265	V
2024/09/28 11	SR	96,87	V	1,76	V	99,26	V	7,38	V	4,59	V	116,44	V	18306	V
2024/09/28 12	SR	95,46	V	1,25	V	98,32	V	6,85	V	1,78	V	116,75	V	18285	V
2024/09/28 13	SR	39,18	V	0,40	V	105,22	V	4,21	V	1,88	V	116,80	V	18315	V
2024/09/28 14	SR	33,28	V	0,63	V	115,89	V	5,80	V	1,58	V	116,50	V	18425	V
2024/09/28 15	SR	16,12	V	0,25	V	117,06	V	3,56	V	1,62	V	116,22	V	18543	V
2024/09/28 16	SR	14,28	V	0,26	V	112,02	V	1,18	V	1,42	V	116,29	V	18540	V
2024/09/28 17	SR	5,15	V	0,30	V	128,32	V	1,02	V	1,39	V	116,30	V	18534	V
2024/09/28 18	SR	11,95	V	0,37	V	104,94	V	1,47	V	1,48	V	116,39	V	18630	V
2024/09/28 19	SR	7,26	V	0,32	V	126,30	V	2,09	V	1,62	V	116,30	V	18797	V
2024/09/28 20	SR	37,32	V	0,46	V	105,74	V	4,10	V	1,70	V	116,03	V	18846	V
2024/09/28 21	SR	78,64	V	1,16	V	94,73	V	5,69	V	1,82	V	116,29	V	18766	V
2024/09/28 22	SR	54,20	V	0,62	V	101,22	V	5,93	V	1,93	V	116,31	V	18694	V
2024/09/28 23	SR	69,88	V	2,12	V	109,98	V	5,35	V	1,80	V	116,25	V	18701	V
2024/09/28 24	SR	9,95	V	0,33	V	131,09	V	4,06	V	1,80	V	116,19	V	18866	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-148.5	0.3-2.5	77.7-131.1	0.0-7.4	1.3-5.6	116.0-118.3	18230.6-18930.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.9	0.8	102.2	2.7	1.9	116.9	18589.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/29 01	SR	17,42	V	0,41	V	129,58	V	5,31	V	1,95	V	116,19	V	18911	V
2024/09/29 02	SR	18,95	V	0,38	V	119,31	V	5,32	V	1,88	V	116,59	V	18888	V
2024/09/29 03	SR	11,10	V	0,34	V	128,11	V	5,09	V	1,92	V	116,77	V	18816	V
2024/09/29 04	SR	14,87	V	0,35	V	125,69	V	6,61	V	2,03	V	116,50	V	18772	V
2024/09/29 05	SR	53,32	V	0,44	V	91,27	V	7,07	V	1,86	V	116,51	V	19729	V
2024/09/29 06	SR	37,80	V	0,31	V	93,25	V	3,51	V	1,89	V	116,62	V	19672	V
2024/09/29 07	SR	26,12	V	0,24	V	104,70	V	4,34	V	1,95	V	116,55	V	19688	V
2024/09/29 08	SR	73,35	V	0,68	V	85,84	V	4,30	V	2,42	V	116,84	V	19487	V
2024/09/29 09	SR	24,64	V	0,26	V	99,46	V	5,98	V	1,97	V	116,16	V	19313	V
2024/09/29 10	SR	10,73	V	0,23	V	115,06	V	4,25	V	1,92	V	115,52	V	19252	V
2024/09/29 11	SR	13,62	V	0,25	V	114,78	V	3,59	V	2,02	V	115,57	V	19280	V
2024/09/29 12	SR	10,86	V	0,21	V	119,63	V	4,82	V	2,06	V	115,93	V	19269	V
2024/09/29 13	SR	48,03	V	0,68	V	103,66	V	7,51	V	2,08	V	116,10	V	19337	V
2024/09/29 14	SR	25,41	V	0,26	V	107,35	V	7,66	V	2,08	V	116,34	V	19240	V
2024/09/29 15	SR	47,06	V	0,44	V	93,75	V	7,29	V	1,94	V	116,55	V	19232	V
2024/09/29 16	SR	11,21	V	0,20	V	120,84	V	6,43	V	2,03	V	116,50	V	19130	V
2024/09/29 17	SR	16,63	V	0,25	V	116,91	V	7,16	V	2,15	V	116,48	V	19153	V
2024/09/29 18	SR	38,10	V	0,49	V	95,84	V	3,26	V	2,01	V	116,91	V	19160	V
2024/09/29 19	SR	56,56	V	0,56	V	89,36	V	2,84	V	2,06	V	117,05	V	19124	V
2024/09/29 20	SR	73,89	V	1,16	V	93,23	V	4,06	V	2,05	V	117,04	V	18981	V
2024/09/29 21	SR	99,41	V	2,02	V	102,36	V	5,10	V	2,10	V	117,09	V	18971	V
2024/09/29 22	SR	57,07	V	0,53	V	96,79	V	4,48	V	2,07	V	117,12	V	18999	V
2024/09/29 23	SR	95,48	V	1,35	V	92,47	V	6,89	V	2,17	V	117,27	V	18945	V
2024/09/29 24	SR	39,11	V	0,49	V	115,56	V	11,33	V	2,23	V	117,16	V	18957	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-99.4	0.2-2.0	85.8-129.6	2.8-11.3	1.9-2.4	115.5-117.3	18772.1-19729.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.4	0.5	106.5	5.6	2	116.6	19179.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:




RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/30 01	SR	93,36	V	1,94	V	104,09	V	12,83	V	2,18	V	117,16	V	18949	V
2024/09/30 02	SR	77,92	V	1,05	V	104,82	V	11,50	V	2,27	V	117,19	V	18885	V
2024/09/30 03	SR	68,61	V	1,66	V	107,98	V	11,06	V	2,27	V	117,33	V	18922	V
2024/09/30 04	SR	44,27	V	0,35	V	100,22	V	7,72	V	2,25	V	117,43	V	18900	V
2024/09/30 05	SR	61,88	V	0,66	V	91,75	V	4,37	V	2,02	V	117,52	V	19192	V
2024/09/30 06	SR	41,18	V	0,42	V	101,90	V	4,08	V	2,04	V	117,66	V	19113	V
2024/09/30 07	SR	74,15	V	0,92	V	85,31	V	4,52	V	2,72	V	117,72	V	19036	V
2024/09/30 08	SR	81,30	V	1,15	V	91,06	V	5,24	V	2,22	V	117,40	V	18879	V
2024/09/30 09	SR	75,01	V	0,89	V	90,59	V	4,52	V	2,76	V	117,01	V	18739	V
2024/09/30 10	SR	34,61	V	0,41	V	105,98	V	4,03	V	6,10	V	112,30	V	18772	V
2024/09/30 11	SR	3,60	V	0,26	V	145,60	V	2,22	V	7,70	V	118,69	V	17200	V
2024/09/30 12	SR	2,06	V	0,22	V	143,21	V	4,60	V	4,86	V	130,12	V	19674	V
2024/09/30 13	SR	53,00	V	0,42	V	87,83	V	3,56	V	2,15	V	133,93	V	19988	V
2024/09/30 14	SR	53,06	V	0,47	V	84,25	V	2,47	V	1,60	V	134,34	V	19806	V
2024/09/30 15	SR	24,36	V	0,22	V	92,95	V	1,39	V	1,52	V	135,05	V	19823	V
2024/09/30 16	SR	25,49	V	0,22	V	94,39	V	0,75	V	1,49	V	135,27	V	19840	V
2024/09/30 17	SR	31,47	V	0,22	V	87,46	V	0,17	V	1,38	V	135,54	V	19760	V
2024/09/30 18	SR	47,72	V	0,27	V	79,48	V	0,00	V	1,24	V	135,56	V	19735	V
2024/09/30 19	SR	29,67	V	0,26	V	90,07	V	0,00	V	1,22	V	135,41	V	19796	V
2024/09/30 20	SR	34,91	V	0,27	V	85,77	V	0,00	V	1,16	V	135,71	V	19809	V
2024/09/30 21	SR	38,05	V	0,30	V	85,22	V	0,00	V	1,18	V	135,79	V	19680	V
2024/09/30 22	SR	46,10	V	0,39	V	87,06	V	0,00	V	1,17	V	135,96	V	19740	V
2024/09/30 23	SR	41,74	V	0,34	V	92,57	V	0,00	V	1,20	V	136,18	V	19729	V
2024/09/30 24	SR	18,62	V	0,26	V	105,69	V	0,00	V	1,14	V	136,39	V	19736	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.1-93.4	0.2-1.9	79.5-145.6	0.0-12.8	1.1-7.7	112.3-136.4	17199.9-19988.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.9	0.6	97.7	3.5	2.3	126.8	19321
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 