


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/06 01	SR	28,21	V	0,01	V	94,25	V	0,00	V	0,19	V	129,70	V	31709	V
2017/09/06 02	SR	18,51	V	0,01	V	103,51	V	0,00	V	0,13	V	131,01	V	32391	V
2017/09/06 03	SR	15,14	V	0,01	V	107,05	V	0,00	V	0,11	V	131,72	V	32571	V
2017/09/06 04	SR	53,49	V	0,12	V	90,00	V	0,00	V	0,04	V	130,64	V	31921	V
2017/09/06 05	SR	44,27	V	0,05	V	81,56	V	0,00	V	0,00	V	128,64	V	31633	V
2017/09/06 06	SR	36,95	V	0,01	V	84,71	V	0,00	V	0,00	V	131,25	V	31584	V
2017/09/06 07	SR	55,96	V	0,02	V	75,07	V	0,00	V	0,04	V	131,87	V	31083	V
2017/09/06 08	SR	47,14	V	0,01	V	78,54	V	0,00	V	0,06	V	130,87	V	31725	V
2017/09/06 09	SR	43,07	V	0,06	V	87,61	V	0,00	V	0,40	V	131,65	V	32233	V
2017/09/06 10	SR	38,26	V	0,05	V	86,47	V	0,00	V	0,62	V	132,82	V	31290	V
2017/09/06 11	SR	50,75	V	0,05	V	78,03	V	0,00	V	0,73	V	130,19	V	30896	V
2017/09/06 12	SR	34,51	V	0,01	V	83,52	V	0,00	V	1,23	V	128,42	V	31745	V
2017/09/06 13	SR	36,22	V	0,02	V	82,65	V	0,00	V	1,27	V	129,72	V	31659	V
2017/09/06 14	SR	49,95	V	0,04	V	71,87	V	0,00	V	1,36	V	130,67	V	31131	V
2017/09/06 15	SR	55,02	V	0,04	V	71,12	V	0,00	V	1,57	V	128,94	V	31123	V
2017/09/06 16	SR	51,54	V	0,02	V	71,79	V	0,00	V	1,67	V	130,15	V	31011	V
2017/09/06 17	SR	44,68	V	0,01	V	77,49	V	0,00	V	1,53	V	129,64	V	30524	V
2017/09/06 18	SR	29,25	V	0,01	V	86,90	V	0,00	V	1,44	V	129,71	V	31478	V
2017/09/06 19	SR	23,84	V	0,01	V	96,23	V	0,00	V	1,38	V	130,66	V	32141	V
2017/09/06 20	SR	38,38	V	0,03	V	98,43	V	0,00	V	1,06	V	131,58	V	32278	V
2017/09/06 21	SR	99,74	V	0,46	V	83,10	V	0,05	V	0,63	V	131,72	V	31421	V
2017/09/06 22	SR	53,94	V	0,71	V	116,94	V	0,21	V	0,50	V	131,70	V	31944	V
2017/09/06 23	SR	24,88	V	0,06	V	120,38	V	0,00	V	0,38	V	131,99	V	31916	V
2017/09/06 24	SR	34,23	V	0,13	V	115,57	V	0,02	V	0,28	V	131,94	V	31261	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-99.7	0.0-0.7	71.1-120.4	0.0-0.2	0.0-1.7	128.4-132.8	30524.3-32570.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42	0.1	89.3	0	0.7	130.7	31611.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/07 01	SR	13,44	V	0,03	V	127,26	V	0,00	V	0,22	V	133,50	V	32096	V
2017/09/07 02	SR	27,41	V	0,24	V	110,78	V	0,05	V	0,17	V	133,85	V	31934	V
2017/09/07 03	SR	33,76	V	0,39	V	125,57	V	0,12	V	0,16	V	134,23	V	32366	V
2017/09/07 04	SR	53,43	V	0,44	V	127,31	V	0,14	V	0,10	V	131,39	V	32500	V
2017/09/07 05	SR	65,11	V	0,96	V	119,71	V	0,41	V	0,04	V	132,85	V	32222	V
2017/09/07 06	SR	39,90	V	0,14	V	122,59	V	0,02	V	0,02	V	134,14	V	32810	V
2017/09/07 07	SR	20,85	V	0,14	V	155,76	V	0,03	V	0,00	V	135,40	V	33760	V
2017/09/07 08	SR	25,24	V	0,02	V	122,44	V	0,00	V	0,02	V	136,33	V	32588	V
2017/09/07 09	SR	38,52	V	0,09	V	103,21	V	0,00	V	0,13	V	133,56	V	31250	V
2017/09/07 10	SR	55,52	V	0,15	V	96,91	V	0,00	V	0,00	V	131,82	V	31069	V
2017/09/07 11	SR	61,22	V	0,34	V	101,10	V	0,04	V	0,42	NV	132,16	V	30320	V
2017/09/07 12	SR	27,71	V	0,04	V	112,86	V	0,00	V	1,62	V	132,59	V	31019	V
2017/09/07 13	SR	32,84	V	0,03	V	105,18	V	0,00	V	1,38	V	132,11	V	30784	V
2017/09/07 14	SR	10,13	V	0,01	V	138,24	V	0,00	V	1,67	V	132,82	V	31734	V
2017/09/07 15	SR	14,20	V	0,01	V	115,95	V	0,00	V	2,13	V	133,65	V	31404	V
2017/09/07 16	SR	17,31	V	0,01	V	115,03	V	0,00	V	1,50	V	134,10	V	31318	V
2017/09/07 17	SR	18,28	V	0,01	V	101,41	V	0,00	V	1,26	V	132,47	V	30540	V
2017/09/07 18	SR	14,22	V	0,01	V	108,00	V	0,00	V	1,03	V	129,44	V	30512	V
2017/09/07 19	SR	39,28	V	0,13	V	102,81	V	0,00	V	1,13	V	128,60	V	30650	V
2017/09/07 20	SR	18,47	V	0,01	V	104,59	V	0,00	V	1,04	V	129,47	V	30531	V
2017/09/07 21	SR	32,75	V	0,23	V	101,87	V	0,07	V	1,07	V	129,65	V	30842	V
2017/09/07 22	SR	21,36	V	0,01	V	108,44	V	0,00	V	1,23	V	130,41	V	30963	V
2017/09/07 23	SR	20,67	V	0,02	V	102,20	V	0,00	V	1,13	V	130,06	V	30680	V
2017/09/07 24	SR	11,97	V	0,02	V	118,98	V	0,00	V	1,35	V	132,76	V	31497	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-65.1	0.0-1.0	96.9-155.8	0.0-0.4	0.0-2.1	128.6-136.3	30320.4-33759.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.7	0.1	114.5	0	0.8	132.4	31474.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/08 01	SR	36,20	V	0,11	V	111,64	V	0,01	V	1,43	V	134,15	V	31475	V
2017/09/08 02	SR	44,38	V	0,15	V	102,75	V	0,01	V	1,40	V	131,88	V	31369	V
2017/09/08 03	SR	85,89	V	0,78	V	95,95	V	0,19	V	1,32	V	131,26	V	30897	V
2017/09/08 04	SR	55,85	V	0,69	V	109,38	V	0,28	V	1,42	V	133,37	V	31161	V
2017/09/08 05	SR	30,31	V	0,08	V	104,17	V	0,00	V	1,53	V	134,03	V	31434	V
2017/09/08 06	SR	17,55	V	0,05	V	115,98	V	0,00	V	1,97	V	134,13	V	32421	V
2017/09/08 07	SR	14,58	V	0,07	V	122,05	V	0,00	V	1,98	V	136,65	V	32465	V
2017/09/08 08	SR	16,46	V	0,08	V	114,19	V	0,00	V	2,06	V	137,55	V	32670	V
2017/09/08 09	SR	24,60	V	0,04	V	96,53	V	0,00	V	1,87	V	137,74	V	32759	V
2017/09/08 10	SR	27,09	V	0,08	V	93,92	V	0,00	V	1,36	V	134,51	V	31431	V
2017/09/08 11	SR	22,43	V	0,04	V	93,96	V	0,00	V	0,97	V	132,15	V	30354	V
2017/09/08 12	SR	20,39	V	0,02	V	97,98	V	0,00	V	0,95	V	129,33	V	30772	V
2017/09/08 13	SR	22,78	V	0,01	V	89,14	V	0,00	V	0,85	V	129,67	V	30055	V
2017/09/08 14	SR	46,93	V	0,02	V	72,86	V	0,00	V	0,76	V	128,79	V	29189	V
2017/09/08 15	SR	44,97	V	0,03	V	77,41	V	0,00	V	0,89	V	128,25	V	29472	V
2017/09/08 16	SR	36,02	V	0,02	V	80,85	V	0,00	V	1,04	V	128,17	V	30100	V
2017/09/08 17	SR	36,72	V	0,01	V	79,20	V	0,00	V	1,12	V	130,24	V	30039	V
2017/09/08 18	SR	38,21	V	0,20	V	78,67	V	0,05	V	1,34	V	130,56	V	30948	V
2017/09/08 19	SR	45,50	V	0,09	V	79,27	V	0,01	V	1,51	V	131,97	V	31056	V
2017/09/08 20	SR	41,91	V	0,06	V	75,40	V	0,00	V	1,47	V	130,46	V	31491	V
2017/09/08 21	SR	30,42	V	0,02	V	85,98	V	0,00	V	1,53	V	131,03	V	32029	V
2017/09/08 22	SR	60,19	V	0,09	V	75,41	V	0,00	V	1,64	V	132,73	V	31945	V
2017/09/08 23	SR	66,08	V	0,04	V	64,23	V	0,00	V	1,52	V	132,97	V	31411	V
2017/09/08 24	SR	57,26	V	0,05	V	69,61	V	0,00	V	1,61	V	133,42	V	31822	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-85.9	0.0-0.8	64.2-122.1	0.0-0.3	0.8-2.1	128.2-137.7	29188.8-32759.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.4	0.1	91.1	0	1.4	132.3	31198.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/09 01	SR	56,91	V	0,05	V	70,70	V	0,00	V	1,64	V	135,09	V	31742	V
2017/09/09 02	SR	63,95	V	0,09	V	67,57	V	0,00	V	1,56	V	135,56	V	31582	V
2017/09/09 03	SR	69,91	V	0,08	V	68,08	V	0,00	V	1,47	V	133,54	V	32003	V
2017/09/09 04	SR	84,64	V	0,11	V	67,99	V	0,00	V	1,26	V	134,94	V	31245	V
2017/09/09 05	SR	83,97	V	0,17	V	68,19	V	0,00	V	1,35	V	136,12	V	31769	V
2017/09/09 06	SR	105,60	V	0,30	V	76,74	V	0,00	V	1,33	V	135,93	V	31708	V
2017/09/09 07	SR	79,23	V	0,25	V	86,98	V	0,00	V	1,62	V	137,66	V	32559	V
2017/09/09 08	SR	52,67	V	0,11	V	93,16	V	0,00	V	2,04	V	136,64	V	32976	V
2017/09/09 09	SR	39,29	V	0,10	V	104,09	V	0,00	V	2,06	V	134,91	V	32793	V
2017/09/09 10	SR	14,83	V	0,08	V	120,90	V	0,00	V	2,70	V	135,87	V	33985	V
2017/09/09 11	SR	8,75	V	0,11	V	129,63	V	0,00	V	2,97	V	135,62	V	34294	V
2017/09/09 12	SR	23,07	V	0,10	V	98,41	V	0,00	V	2,43	V	133,76	V	32953	V
2017/09/09 13	SR	13,58	V	0,09	V	108,53	V	0,00	V	1,99	V	134,70	V	32681	V
2017/09/09 14	SR	11,54	V	0,07	V	112,44	V	0,00	V	1,93	V	134,73	V	32487	V
2017/09/09 15	SR	9,71	V	0,07	V	120,11	V	0,00	V	1,84	V	134,21	V	32688	V
2017/09/09 16	SR	12,04	V	0,06	V	115,97	V	0,00	V	1,75	V	132,20	V	33579	V
2017/09/09 17	SR	17,53	V	0,07	V	109,19	V	0,00	V	1,62	V	132,69	V	31891	V
2017/09/09 18	SR	20,43	V	0,07	V	104,74	V	0,00	V	1,46	V	133,18	V	31067	V
2017/09/09 19	SR	10,86	V	0,06	V	124,53	V	0,00	V	1,27	V	131,64	V	31355	V
2017/09/09 20	SR	14,14	V	0,06	V	122,27	V	0,00	V	1,04	V	131,00	V	30528	V
2017/09/09 21	SR	42,14	V	0,10	V	103,59	V	0,00	V	0,97	V	130,01	V	30131	V
2017/09/09 22	SR	72,47	V	0,14	V	81,73	V	0,00	V	1,10	V	130,41	V	30271	V
2017/09/09 23	SR	145,17	V	0,70	V	60,92	V	0,06	V	1,28	V	133,43	V	30164	V
2017/09/09 24	SR	54,39	V	0,14	V	88,13	V	0,00	V	1,82	V	134,03	V	31325	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-145.2	0.0-0.7	60.9-129.6	0.0-0.1	1.0-3.0	130.0-137.7	30131.2-34293.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.1	0.1	96	0	1.7	134.1	31990.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/10 01	SR	100,39	V	0,78	V	70,28	V	0,13	V	1,43	V	135,41	V	29852	V
2017/09/10 02	SR	115,54	V	0,89	V	68,75	V	0,11	V	1,06	V	134,03	V	29640	V
2017/09/10 03	SR	51,11	V	0,12	V	76,14	V	0,00	V	1,03	V	134,20	V	29754	V
2017/09/10 04	SR	66,55	V	0,20	V	73,24	V	0,00	V	1,01	V	134,47	V	29937	V
2017/09/10 05	SR	28,97	V	0,10	V	91,25	V	0,00	V	1,20	V	135,37	V	30857	V
2017/09/10 06	SR	36,40	V	0,10	V	83,26	V	0,00	V	1,15	V	134,32	V	30519	V
2017/09/10 07	SR	34,02	V	0,07	V	87,93	V	0,00	V	1,28	V	132,44	V	31453	V
2017/09/10 08	SR	33,16	V	0,08	V	89,85	V	0,00	V	1,26	V	134,69	V	31196	V
2017/09/10 09	SR	30,76	V	0,01	V	94,81	V	0,00	V	1,41	V	136,55	V	31615	V
2017/09/10 10	SR	26,35	V	0,01	V	98,65	V	0,00	V	1,67	V	136,42	V	31826	V
2017/09/10 11	SR	12,21	V	0,01	V	131,15	V	0,00	V	2,01	V	137,90	V	32648	V
2017/09/10 12	SR	24,04	V	0,01	V	114,55	V	0,00	V	1,99	V	139,01	V	32063	V
2017/09/10 13	SR	41,63	V	0,18	V	97,65	V	0,03	V	1,70	V	138,14	V	31492	V
2017/09/10 14	SR	42,12	V	0,01	V	80,96	V	0,00	V	1,77	V	138,91	V	30526	V
2017/09/10 15	SR	25,35	V	0,01	V	102,84	V	0,00	V	1,60	V	137,30	V	30402	V
2017/09/10 16	SR	40,06	V	0,01	V	97,62	V	0,00	V	1,48	V	134,37	V	30744	V
2017/09/10 17	SR	84,13	V	0,05	V	71,16	V	0,00	V	1,37	V	133,25	V	29788	V
2017/09/10 18	SR	10,88	V	0,01	V	148,15	V	0,00	V	2,25	V	132,09	V	32907	V
2017/09/10 19	SR	38,89	V	0,01	V	109,47	V	0,00	V	1,76	V	130,64	V	31403	V
2017/09/10 20	SR	104,86	V	0,42	V	65,72	V	0,07	V	1,34	V	131,41	V	29528	V
2017/09/10 21	SR	56,24	V	0,01	V	73,53	V	0,00	V	1,28	V	132,04	V	30127	V
2017/09/10 22	SR	38,96	V	0,01	V	83,10	V	0,00	V	1,62	V	132,90	V	30910	V
2017/09/10 23	SR	59,28	V	0,09	V	73,45	V	0,00	V	1,21	V	133,92	V	29761	V
2017/09/10 24	SR	37,03	V	0,01	V	83,26	V	0,00	V	1,27	V	133,61	V	30479	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-115.5	0.0-0.9	65.7-148.2	0.0-0.1	1.0-2.2	130.6-139.0	29528.3-32906.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.5	0.1	90.3	0	1.5	134.7	30809.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: